



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления
	11.12.2017г

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта

Операторная 10. УКПГ-расширение

Материально ответственное лицо

Начальник ЦД Филиппов И.А.

Инвентарный номер объекта

Дата ввода в эксплуатацию

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Скопление жидкости в чердачном перекрытии	

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
1	Устройство слуховых окон во фронтонах с установкой жалюзийных решеток	шт	4	1,2x1,8(м)
2	Утепление перекрытие извером.	М3	9	15x12x0,05
3	Устройство пароизоляции из изоспана В	М2	180	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Главный инженер ГПУ
(Должность)
Начальник ЦД ГПУ
(Должность)
Вед.инженер ОКСиР
(Должность)

(подпись)
(подпись)
(подпись)

В.А.Горовик
(Ф.И.О.)
И.А.Филиппов
(Ф.И.О.)
Т.В.Кейман
(Ф.И.О.)

Согласовано: 1-й зам.директора по безопасности ОАО «ЯТЭК»
М.Г.

(подпись) Асадулаев