



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления
	06.12.2017г

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта

УПГК СВГКМ. Пожарные емкости №1, №2 V=400м³

Материально ответственное лицо

Начальник ЦД Филиппов И.А

Инвентарный номер объекта

Дата ввода в эксплуатацию

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Фундамент из ж/б плит просел, произошла деформация днища емкости	

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:




№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
1	Отсоединение противопожарного трубопровода диам. 159мм	М.п.	40	
2	Демонтаж задвижек Ду150	шт	2	
3	Отсоединение газопровода диам. 25мм	М.п.	50	
4	Демонтаж кранов диам. 25мм	шт	2	
5	Отсыпка площадки грунтом с уплотнением	МЗ	419,8	20,5x10,5 (h=1,5м)
6.	Устройство подстилающего слоя из ПГС	МЗ	43,85	
7	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5толщ. 100мм	МЗ	21,53	
8	Устройство ж/б фундамента, бетон марки В25 толщ. 200мм	МЗ	43,85	
9	Арматура диам. 14 А400	тн	5,234	
10	Слив воды из емкостей	МЗ	800	
11	Разборка обшивки емкостей (кровля) и верхний пояс шириной 40см для приваривания монтажных петель	М2	135,92	

12	Приварка монтажных петель	шт	8	
13	Перемещение емкостей на новый фундамент	тн	30	15тн x 2
14	Монтаж трубопроводов пожаротушения	М.п.	40	
15	Монтаж трубопроводов газоснабжения	М.п.	50	
16	Монтаж задвижек Ду150 Б/у	шт	2	
17	Монтаж кранов diam.25мм	шт	2	
18	Восстановление утепления и обшивки емкостей с применением старых материалов)	М2	135,92	Изотер+изоспан+сталь оцинкованная

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Главный инженер ГПУ
(Должность)
Начальник ЦД ГПУ
(Должность)
Вед.инженер ОКСиР
(Должность)


(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.А.Горовик
(Ф.И.О.)
И.А.Филиппов
(Ф.И.О.)
Т.В.Кейман
(Ф.И.О.)

Согласовано: 1-й зам.директора по безопасности ОАО «ЯТЭК»



Асадулаев М.Г.