



Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта

ВЛ-6 кВ «Поселок», ВЛ 6 кВ «УКПГ-1»

Материально ответственное лицо

Инвентарный номер объекта

б/х,

Дата ввода в эксплуатацию

1966 г, 1973г.

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра Приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	5
1	Загнивание опор выше допустимого.	

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
1	Демонтаж провода АС50 (шесть проводов в линии)	М линии	250	
2	Демонтаж провода АС50 (три провода в линии)	М линии	700	
2	Демонтаж одностоечной опоры ВЛ 6кВ	шт	18	ВЛ 6 кВ «Поселок» опора №36-40
3	Монтаж деревянной одностоечной опоры (Н - над землей-10м, L -13м, бурение ям глубиной 3м)	шт	19	ВЛ 6 кВ «Поселок» опора №36-41
4	Монтаж КН-22 и изоляторов ШС-10 Д	шт	72	колпачок под изолятор к-7 72 шт
7	Монтаж провода ВЛ-6кВ кВ – СИП-3 (три провода в линии)	Км линии /пролет	950/50	СИП-3 1х50
9	Обработка антисептическим средством (горячая битумная мастика на основе нефтебитума и растворителя) верхушки опоры, включая отверстия под крюки и траверсы.	шт	19	
10	Бандажирование комля опоры в месте перехода земля – воздух вглубь на 30 - 60см (на глубину оттайки почвы в летнее время) и над поверхностью 20-30 см.	шт	19	опоры №1-25 Бандаж выполняется путем обмазки участка опоры слоем горячей битумной

				мастики, обмотки нанесенного слоя лентой рубероида, мешковины, брезента либо полиэтиленовой пленки шириной 15-20 см с захватом 3-4 см. Обмотку производить «на горячую» от комля к вершине. Поверх обмотки нанести еще слой мастики для гидроизоляции. Особое внимание обратить на гидроизоляционную обработку торца комля опоры.
11	Установка информационной таблички на опору согласно ПУЭ	шт	19	

Подписи:


Главный инженер ГПУ
(Должность)

/ Начальник ЭС ГПУ
(Должность)

Вед. инженер ОКСиР
(Должность)


(подпись)


(подпись)



(подпись)

Горовик В.А.
(Ф.И.О.)

Отавин Д.А.
(Ф.И.О.)

Кейман Т.В.
(Ф.И.О.)

Согласовано:

1-й зам. директора по безопасности ОАО «ЯТЭК»  Асадулаев М.Г.