

«Утверждаю»
 Главный инженер ООО «ЯТЭК»
 А.В. Ильиних
 «15» / 02 / 2016 г.

Техническое задание на поставку
 Пенообразователя ПО-БРПЦ или аналога

№ п/п	Наименование	Комментарии	Ед. изм.	Общее кол-во	№ заявки	ЦФО
1	Пенообразователь ПО-БРПЦ	Пенообразователь общего назначения «ПО-БРПЦ» ТУ 2481-002-38415643-2014 для тушения пожаров класса А и Б. Применение на АЦ и стационарных установках пожаротушения внутри резервуаров пеногенераторами для тушения нефти и нефтепродуктов. Температура застывания – минус 30°С. Заводская тара: бочки по 200л.	М³	16,4	138	ОПБ и ОТ Васильченко Ю.М.

Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

Перечень обязательной технической документации:

- сертификат соответствия ГОСТ Р; (обязательно)
- сертификат пожарной безопасности; (обязательно)
- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС); (при ввозе из-за границы)
- сертификат на взрывозащищенное оборудование; (для взрывозащищенного оборудования)

Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2016 г.
 Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
- после капитального или восстановительного ремонта;
- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

Главный специалист ОПБ и ОТ

Ю.М. Васильченко

Визы согласования:

Начальник ОПБ и ОТ

Р.Э. Тутти

И.о. начальника ПТО

Д.М. Ажигалов

Начальник отдела КП СВК

Е.Д. Казакова