


СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МАЧТЫ



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
H1	ТУ36.26.11-5-89	Просечка ПБ506	4,5	16,4	м³
25	ГОСТ 8509-93	Подкос из уголка 63х6	18,2	5,72	п.м.
Л-1	Серия 1.450.3-7.94	Стремянка СТ-70	3	126,2	
Ос-1		Ограждение стремянки ОСТ-48	3	42,7	
Оп-1		Ограждение площадки ОПБГ-12.15	8	24,3	
		Бетон В7,5	0,88		м³

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1	ГОСТ 8732-78*	Труба $\phi 159 \times 5$, L=4600	1	106,4	
2		Труба $\phi 219 \times 6$, L=6600	1	208,0	
3		Труба $\phi 273 \times 8$, L=6600	1	345,0	
4		Труба $\phi 402 \times 10$, L=10500	1	1015,0	
5	ГОСТ 10704-91	Труба $\phi 530 \times 12$, L=8600	1	1318,3	
6	ГОСТ 5781-82*	$\phi 20A-I$, L=2,0м	1	5,0	
7	ГОСТ 19903-74*	Лист 200х200х8	1	2,51	
8		Лист 200х100х6	4	0,94	
13		Лист 350х400х10	2	11,0	
9		Лист 700х325х10	6	17,9	
10		Лист 500х200х8	4	6,3	
11		Лист 500х400х8	2	12,6	
26		Лист 500х250х8	2	7,9	
27		Лист 500х500х8	1	15,8	
12	ГОСТ 2591-71	Квадрат 50х50, L=5100	8	60,8	
14	ГОСТ 19903-74*	Лист 50х52,5х150	8	3,1	
15		Лист 50х17х150	8	1,0	
16		Лист 50х22х150	8	1,3	
17	ГОСТ 8509-93	Подкос из уголка 63х6	8,5	5,72	п.м.
18		Балка из уголка 50х5, L=1500	3	5,7	
19		Балка из уголка 50х5, L=400	2	1,51	
20		Балка из уголка 50х5, L=550	4	2,07	
21		Балка из уголка 50х5, L=1600	2	6,03	
22		Балка из уголка 50х5, L=850	2	3,2	
23		Балка из уголка 50х5, L=500	2	1,9	
24		Балка из уголка 50х5, L=500	1	1,9	

ИД-0112/06.12-КР

Установка комплексной подготовки газа (УКПГ-1) на
Среднеульском КМ. Расширение

Изм.	Колуч	Лист	Индок	Подпись	Дата	Установленная мачта с монтажом Н=24м; ПМ18 (поз.49)		Спецификация.		ООО "Сибнефтегазпроект" г. Томск	
ГИП	Бразин				11.12	Спецификация.		Спецификация.		Спецификация.	
Проектир	Борисов				11.12						
Разраб.	Паршина				11.12						
Начинпр.	Иванов				11.12						

Инв.№ подл	Подпись и дата	Взам.инв.№
954		