

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
Здание каменное двухэтажное				
1	Штрабление борозд	м	27	
2	Утепление углов здания	м	27	Изолвер
3	Штукатурка стен здания	м2	5,4	
4	Шпатлевка стен здания	м2	5,4	
5	Окраска стен здания	м2	5,4	Подобрать цвет к существующему
6	Демонтаж утеплителя	м3	0,55	
7	Демонтаж трубопровода Ду 40 мм	м	12,5	
8	Демонтаж кранов шаровых Ду 15 мм	шт.	2	
9	Демонтаж манометра	шт.	1	
10	Пробивка отверстий в цокольном перекрытии	шт.	1	
11	Монтаж трубопровода Ду 50 мм	м	12,5	
12	Монтаж кранов шаровых Ду 15 мм	шт.	2	
13	Монтаж манометра	шт.	1	
14	Испытание трубопровода Ду 50 мм	м	12,5	
15	Окраска труб ГФ-21 за 2 раза Ду 50 мм	м	12,5	
15	Теплоизоляция трубопроводов	м3	0,55	Рубероид, изолвер
16	Заделка отверстия в цокольном перекрытии	шт.	1	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

И. о. начальника УКС и Р

(Должность)

Начальник ЦХиП

(Должность)

Главный специалист СБ

(Должность)

Инженер по надзору за строительством УКСиР

(Должность)

Начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда

(Должность)

Главный энергетик

(Должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.А. Ступак

(Ф.И.О.)

С.В. Будко

(Ф.И.О.)

А.А. Волгин

(Ф.И.О.)

К.В. Дронов

(Ф.И.О.)

Р.Э. Тузи

(Ф.И.О.)

Ю.В. Шеин

(Ф.И.О.)

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
	Мастерская УИТ			
I.	Отопление			
	Демонтаж регистров из стальных труб Ду108	м	120	
	Разборка трубопроводов отопления стальных Ду40мм Ду25мм	м	52 11	
	Установка регистров из стальных труб Ду108мм Вентиль сбросной шаровый бронза Ду15мм Резьба Ду15 Отвод Ду40мм Отвод Ду25мм Труба стальная Ду40 Уголок равнополочный 50х50ммтолщ 5мм Кронштейн крепления регистра толщ. 25мм Лист стальной горячекатаный толщ 5 мм	м шт шт шт шт м м шт кв.м.	126 5 5 2 8 2,5 2,5 13 1	заглушки регистра
	Прокладка трубопроводов отопления Труба стальная Ду57 Труба стальная Ду40 Труба стальная Ду25 Кран шаровый Ballomax Ду50 вварной Отвод Ду50 Дренажный вентиль бронза Ду15 Резьба Ду15	м м м шт шт шт шт	7 51 11 2 6 2 2	
	Окраска труб стальных в 2 слоя масляной краской	М2	72,25	
	Заделка мест прохода труб в стенах, перегородках и перекрытиях	шт	2	
	Вывоз демонтированных труб и регистров	тн.	1,73	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

И. о. начальника УКС и Р

(Должность)

Главный энергетик

(Должность)

Главный специалист СБ

(Должность)

Начальник ОПБ и ОТ

(Должность)

Инженер по надзору за строительством УКСиР

(Должность)

В.А. Ступак

(Ф.И.О.)

Ю.В. Шеин

(Ф.И.О.)

А.А. Волгин

(Ф.И.О.)

Р.Э. Туги

(Ф.И.О.)

К.В. Дронов

(Ф.И.О.)

Нач. УКС и Р.





Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
	Проходная КПП ЦХиП			
I.	Отопление			
	Демонтаж регистров из стальных труб Ду159	м	36	
	Разборка трубопроводов отопления стальных Ду40мм	м	33	
	Установка радиаторов алюминиевых 500/100 9 секций 12 секций 11 секций 7 секций	шт	2 1 1 1	
	Универсальный комплект TENRAD для монтажа радиаторов 1x1/2 с кронштейнами	шт	5	В комплекте: переходник, пробка, маевского, кронштейн.
	Кран шаровой Ду20	шт	5	
	Отвод Ду20		10	
	Резьба Ду20 (короткая)		5	
	Сгон Ду20		10	
	Муфта Ду20 сталь		5	
	Контра гайка Ду20 сталь		10	
	Прокладка трубопроводов отопления	м		
	Труба стальная Ду40		35	
	Труба стальная Ду20		9	
	Кран шаровой Ду40		2	
	Резьба Ду40		4	
	Отвод Ду40		6	
	Отвод Ду20		10	
	Окраска труб стальных в 2 слоя масляной краской	М2	9	
	Заделка мест прохода труб в стенах, перегородках и перекрытиях	шт	1	
	Вывоз регистров и труб	тн.	0,78	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

И. о. начальника УКС и Р

(Должность)

Главный энергетик

(Должность)

Главный специалист СБ

(Должность)

Начальник ОПБ и ОТ

(Должность)

Инженер по надзору за строительством УКСиР

(Должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.А. Ступак

(Ф.И.О.)

Ю.В. Шеин

(Ф.И.О.)

А.А. Волгин

(Ф.И.О.)

Р.Э. Туги

(Ф.И.О.)

К.В. Дронов

(Ф.И.О.)

Нач. ЦХиП

Буква СВ

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

[illegible]

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

Начальник ПТО

(Должность)

(подпись)

В.А. Ступак

(Ф.И.О.)

Начальник ЦХ и П

(Должность)

(ПОДПИСЬ)

С.В. Будко

(Ф.И.О.)

Главный специалист СБ

(Должность)

(подіпись)

А.А. Волгин

(Ф.И.О.)

Начальник ОПБ и ОТ

(Должность)

(подпись)

Р.Э. Тузун

(Φ.И.О.)

Инженер по надзору за строи-
тельством ОКС и Р

(Должность)

(подпись)

К.В. Дронов

(Φ.Π.Ο.)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости

на **Операторная ЦХиП**

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки	1 м3 кладки	20.61
2.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0.687
3.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.687
4.	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой	100 м2 кровли	0.8763
7.	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	0.4032516
8.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.0665
9.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.133
10.	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в перекрытиях междуэтажных	100 отверстий	0.01
11.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях	100 отверстий	0.01
12.	Устройство обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам <i>Оборудование</i>	100 м	0.01
13.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0.1
14.	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0.1
15.	Прибор или аппарат	1 шт.	1
16.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм с аксессуарами	м	10.2
17.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.0102
18.	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1 вентилятор	1
19.	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам до 4 номера	1 клапан	1

И. о. начальника УКС и Р

(Должность)

Начальник ЦХиП

(Должность)

Главный специалист СБ

(Должность)

*Инженер по надзору за
строительством УКСиР*

(Должность)

*Начальник отдела промышленной
безопасности и охраны труда*

(Должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.А. Ступак

(Ф.И.О.)

С.В. Будко

(Ф.И.О.)

А.А. Волгин

(Ф.И.О.)

К.В. Дронов

(Ф.И.О.)

Р.Э. Туги

(Ф.И.О.)

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

[illegible]

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

И.о. начальника УКС и Р

(Должность)

Заместитель начальника УТ

(Должность)

Главный специалист СБ

(Должность)

Инженер по надзору за строительством УКСиР

(Должность)

Начальник отдела промышленной
безопасности и охраны труда

(Должность)

(подпись)

(подпись)

(ПОДПИСЬ)

(ПОДПИСЬ)

(ПОИТОГ)

В.А Ступак

(Ф.И.О.)

Е.С. Лазуренко

$$(\Phi, \Pi, \mathcal{O}_\bullet)$$

A.A. Волгин

(Ф.И.О.)

К.В. Дронов

(Φ.И.О.)

Р.Э. Тузи

(Φ.Π.Ο.)

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»