

«Утверждаю
Технический директор ЗАО «ЯТЭК»
А.В. ИЛЬИНХ
« 3 » сентября 2014 г.

Техническое задание: «Термочехлы РИЗУР»
Объект строительства: «УКПГ-1. Расширение»

№ п/п	Наименование	ТУ, ГОСТ, позиция на схеме	Ед. Изм.	Кол-во
1	Чехол теплоизоляционный утепляющий (термочехол) РИЗУР-Г для сигнализатора уровня Liquiphant M FTL51 Endress-Hausser без смотрового окна, в комплекте: 1. Греющий кабель саморегулирующийся взрывозащищенный РИЗУР-СГЛ, 50Гц, 220В, 2ЕхelIT6X, с питающим кабелем в металлорукаве 2 м. 2. Коробка клеммная взрывозащищенная РИЗУР-КС IExedIICT4GbX, IP66, ТУ 3442-001-12189681-2014	(ТУ 5763-002-12189681-2014),	шт	28
2	Чехол теплоизоляционный утепляющий (термочехол) РИЗУР-Г для уровнемера микроимпульсного Levelflex FMP51 Endress-Hausser без смотрового окна, в комплекте: 1. Греющий кабель саморегулирующийся взрывозащищенный РИЗУР-СГЛ, 50Гц, 220В, 2ЕхelIT6X, с питающим кабелем в металлорукаве 2 м. 2. Коробка клеммная взрывозащищенная РИЗУР-КС IExedIICT4GbX, IP66, ТУ 3442-001-12189681-2014	(ТУ 5763-002-12189681-2014)	шт	36
3	Чехол теплоизоляционный утепляющий (термочехол) РИЗУР-Г для вихревого расходомера Yokagawa DY080 с прозрачным смотровым окном, в комплекте: 1. Греющий кабель саморегулирующийся взрывозащищенный РИЗУР-СГЛ, 50Гц, 220В, 2ЕхelIT6X, с питающим кабелем в металлорукаве 2 м. 2. Коробка клеммная взрывозащищенная РИЗУР-КС IExedIICT4GbX, IP66, ТУ 3442-001-12189681-2014	(ТУ 5763-002-12189681-2014),	шт	10
4	Чехол теплоизоляционный утепляющий (термочехол) РИЗУР-Г для вихревого расходомера Yokagawa DY050 с прозрачным смотровым окном, в комплекте: 1. Греющий кабель саморегулирующийся взрывозащищенный РИЗУР-СГЛ, 50Гц, 220В, 2ЕхelIT6X, с питающим кабелем в металлорукаве 2 м. 2. Коробка клеммная взрывозащищенная РИЗУР-КС IExedIICT4GbX, IP66, ТУ 3442-001-12189681-2014	(ТУ 5763-002-12189681-2014)	шт	3

Составлено Лещинский Д.С.
3.09.14.

5	Чехол теплоизоляционный утепляющий (термочехол) РИЗУР-Г для вихревого расходомера Yokagawa DY200 с прозрачным смотровым окном, в комплекте: 1. Греющий кабель саморегулирующийся взрывозащищенный РИЗУР-СГЛ, 50Гц, 220В, 2ЕхelIT6X, с питающим кабелем в металлорукаве 2 м. 2. Коробка клеммная взрывозащищенная РИЗУР-КС 1ЕхedIICT4GbX, IP66, ТУ 3442-001-12189681-2014	(ТУ 5763-002-12189681-2014)	шт	5
6	Чехол теплоизоляционный утепляющий (термочехол) РИЗУР-Г для вихревого расходомера Yokagawa DY100 с прозрачным смотровым окном, в комплекте: 1. Греющий кабель саморегулирующийся взрывозащищенный РИЗУР-СГЛ, 50Гц, 220В, 2ЕхelIT6X, с питающим кабелем в металлорукаве 2 м. 2. Коробка клеммная взрывозащищенная РИЗУР-КС 1ЕхedIICT4GbX, IP66, ТУ 3442-001-12189681-2014	(ТУ 5763-002-12189681-2014)	шт	6
7	Чехол теплоизоляционный утепляющий (термочехол) РИЗУР-Г для вихревого расходомера Yokagawa DY150 с прозрачным смотровым окном, в комплекте: 1. Греющий кабель саморегулирующийся взрывозащищенный РИЗУР-СГЛ, 50Гц, 220В, 2ЕхelIT6X, с питающим кабелем в металлорукаве 2 м. 2. Коробка клеммная взрывозащищенная РИЗУР-КС 1ЕхedIICT4GbX, IP66, ТУ 3442-001-12189681-2014	(ТУ 5763-002-12189681-2014)	шт	7
8	Чехол теплоизоляционный утепляющий (термочехол) РИЗУР-Г для датчика дифференциального давления Yokagawa EJX110A-EH4G8-2DEJ/KU2/TS/QR/VB5 с прозрачным смотровым окном, в комплекте: 1. Греющий кабель саморегулирующийся взрывозащищенный РИЗУР-СГЛ, 50Гц, 220В, 2ЕхelIT6X, с питающим кабелем в металлорукаве 2 м. 2. Коробка клеммная взрывозащищенная РИЗУР-КС 1ЕхedIICT4GbX, IP66, ТУ 3442-001-12189681-2014	(ТУ 5763-002-12189681-2014)	шт	2
9	Чехол теплоизоляционный утепляющий (термочехол) РИЗУР-Г для датчика избыточного давления Yokagawa EJX530A-ECS9N-019DL/KU2/TS/QR/VB5 с прозрачным смотровым окном, в комплекте: 1. Греющий кабель саморегулирующийся взрывозащищенный РИЗУР-СГЛ, 50Гц, 220В, 2ЕхelIT6X, с питающим кабелем в металлорукаве 2 м. 2. Коробка клеммная взрывозащищенная	(ТУ 5763-002-12189681-2014)	шт	54

	РИЗУР-КС IExedIICT4GbX, IP66, ТУ 3442-001-12189681-2014			
10	Чехол теплоизоляционный утепляющий (термочехол) РИЗУР-Г для газосигнализатора OLCT200 VB5 с прозрачным смотровым окном, в комплекте: 1. Греющий кабель саморегулирующийся взрывозащищенный РИЗУР-СГЛ, 50Гц, 220В, 2ExedIIТ6Х, с питающим кабелем в металлорукаве 2 м. 2. Коробка клеммная взрывозащищенная РИЗУР-КС IExedIICT4GbX, IP66, ТУ 3442-001-12189681-2014	(ТУ 5763-002-12189681- 2014)	шт	48
Итого:				199

1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
3. Перечень обязательной технической документации:
 - сертификат технического регламента ТС (ТР ТС)
 - сертификат пожарной безопасности.
 - экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на ОПО; (для оборудования включенного в перечень ФЗ №116)
 - сертификат на взрывозащищенное оборудование.
4. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2014 г.
Запрещена поставка оборудования:
 - б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
 - после капитального или восстановительного ремонта;
 - восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.
5. Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием обязательной технической документации:
 - руководство по эксплуатации оборудованием и техническими средствами;
 - формуляр;
 - паспорт;
 - спецификация;
 - комплектующая ведомость;
 - технические условия на производство изделия.
6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.
7. Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
8. Срок поставки 50 календарных дней с момента заключения договора.
9. Место поставки: п. Кысыл-Сыр, Вилюйский район, Республика Саха (Якутия)


ТЗ составил: инженер ОКСИР

Визы согласования

Директор по КСиР

Главный метролог


Начальник участка КИПиА



Шараборин М.Г




Голованов В.И.



Быков С.Н.

Хотылев Д.С.

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller, connected strokes.

Кыскача 012

03.09.14?