

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	План на отм. 0.000	
4	Система ВЕ1.1–ВЕ3.4, ПЕ1.1–ПЕ3.4. Теплоснабжение У1.1–У3	

Ведомость сылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
серия 5.904—1	Детали крепления воздухопроводов	
серия 5.904—51	Зонты и дефлекторы для вентсистем	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
ОВ.2.С	Спецификация материалов и оборудования	2 листа

Основные показатели по чертежам марки ОВ

[illegible]

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Общие указания

Данный раздел проекта разработан на основании строительного и технологического задания, в соответствии со

СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование",

Расчетные параметры наружного воздуха приняты для проектирования отопления и вентиляции:

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98 -52°C ,

Средняя температура отопительного периода -18.2°C ,

Продолжительность отопительного периода 262 суток,

Дежурная вентиляция

Воздухообмен принят в количестве 6 м³ на 1 м² площади помещений.

Приток – естественный, вытяжка – естественная.

Приток осуществляется через воздухоприемные клапана ПЕ1.1, ПЕ1.2, ПЕ2.1–ПЕ2.4, ПЕ3.1–ПЕ3.4.

Вытяжка осуществляется из верхней зоны вытяжными шахтами с дефлекторами $\varnothing 315$, воздуховоды оборудовать клапанами с электроприводами.

Ворота бокса №1, №2, №3 оборудовать воздушнотепловыми завесами У1.1, У2, У3.

Входную дверь бокса №1 оборудовать тепловой завесой У1.2 на отм. +2.000.

Монтаж систем отопления и вентиляции вести согласно СНиП 3.05.01–85. Трубопроводы после монтажа окрасить масляной краской за два раза.

Противопожарные требования выполнены согласно СНиП 41-01-2003.

						ОВ.2			
						Вентиляция боксов гаража РММ ул. Газовиков, 1, п. Кысыл—Сыл Вилюйский улус			
Изм.	Кол. уч.	Листы?	док.	Подп.	Дата		Страница	Листы	Листов
Исполн.	Назаров					Боксы ?1—3	Р	1	4
ГИП	Аммосова								
						Общие данные			