

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПЕ1.1, ПЕ1.2, ПЕ2.1–ПЕ2.4, ПЕ3.1–ПЕ3.4							
1	Клапан воздушный утепленный с ручным управлением, N=0.1850220	ВЕРМИК–С–550х550–Н–1*РУЧКА–S–1	УХЛ2	”ВЕЗА”	шт.	10		
2	Сетка защитная из нерж. стали 550х550	Сетка–550х550–30–Н		”ВЕЗА”	шт.	10		
	ВЕ1.1–ВЕ1.5, ВЕ2.1–ВЕ2.8, ВЕ3.1–ВЕ3.8							
1	Дефлектор Ø315	серия 1.494–32		НЭМЗ ”Тайра”	шт.	21		
2	Клапан воздушный универсальный с эл. приводом CM230A ”откр–закр”	Канал–КВ–315–CM230A		”ВЕЗА”	шт.	21		
3	Воздуховод s=0.55 Ø315, L1000	ТУ 4863–018–11865045–02			шт.	21		
4	Сталь оцинкованная тонколистовая б=0,7мм	ГОСТ 14918–80*			м2	27.5		
5	Маты минераловатные прошивные без обкладок М100	ГОСТ21880–86			м3	1.1		
	У1.1, У2, У3							
1	Воздушнотепловая завеса Р=15000 м3/ч, Q=90 кВт, N=4 кВт	АВ–500/450–П–15–Т		”ВЕЗА”	шт.	2		
2	————//————	АВ–500/450–Л–15–Т		”ВЕЗА”	шт.	1		
3	Насос циркуляционный G=4.06 м3/ч, Н=2.0 м, N=0.09 кВт, 3х400 В TOP–S 30/4 3~PN10			”WILO”	шт.	3		
4	Клапан 2–х ходовой ”откр–закр”, привод Bellimo Ду32	RV 102		”HEMEN”	шт.	3		
5	Клапан балансировочный Kvs=0.9 м3/ч 3/4”	mun 751		”HEMEN”	шт.	3		
6	Фильтр сетчатый муфтовый Ду32			”HEMEN”	шт.	3		
7	Кран шаровый муфтовый Ду32			”HEMEN”	шт.	12		
8	Автоматический воздухоотводчик Ду15	mun 751		”HEMEN”	шт.	6		
9	Трубы стальные электросварные прямошовные Ду20 Ø25х2.0	ГОСТ 10704–91			м.	4		
10	————//———— Ду32 Ø38х3.0	ГОСТ 10704–91			м.	30		
	У1.2							
1	Тепловая завеса Q=6,0 кВт, 220 В	ТРОПИК А6		”Тропик”	шт.	4		

						ОВ.2.С			
						Вентиляция боксов гаража РММ ул. Газовиков, 1, п. Кысыл–Сыл Вилюйский улус			
Изм.	Кол. уч.	Листы	доп.	Погн.	Дата	Боксы ?1–3		Страниц	Листов
Исполн.		Назаров						Р	1
ГИП		Аммосова							1
						Спецификация материалов и			