

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
<u>Шкаф аварийной вентиляции</u>								
K1	Реле промежуточное, 3 конт., 5А, 230В	РЭК 78/3 5А 230В АС	RRP20-3-05-220А	ООО «ИЭК»	шт	3		
1	Розеточный модульный разъем для промежуточного реле	PPM78/3	RRP20D-RRM-3	ООО «ИЭК»	шт	3		
SA104, SA105	Переключатель на 3 фиксированных положения	ALCLR-22	BSW10-ALCLR-3-KO2	ООО «ИЭК»	шт	6		
<u>Отдельные приборы и изделия</u>								
ВПК1	Выключатель концевой серии ВПК	ВПК-2112		ЗАО «Завод Специальных технических систем»	шт	3		Для тепловой завесы АПК
<u>Монтажные изделия</u>								
1	Маркеры кабельные, 1,5мм ²	0-9, N, A, B, C		ООО «ИЭК»	шт	1000		По 1000 каждого вида
2	Хомут кабельный, 4,8х160мм		УНН10-04-160-050	ООО «ИЭК»	уп.	3		
3	Труба гофрированная ПВХ с зондом	Двнутр.=10,7мм	СТГ20-16-K41-100	ООО «ИЭК»	м	30		
4	Труба гофрированная ПВХ с зондом	Двнутр.=14,1мм	СТГ20-20-K41-100	ООО «ИЭК»	м	20		
5	Труба гофрированная ПВХ с зондом	Двнутр.=18,3мм	СТГ20-25-K41-050	ООО «ИЭК»	м	20		
6	Бирка маркировочная				шт	100		
<u>Кабели и провода</u>								
1	Кабель силовой с медными жилами	ВВГ 3х1,5		ОАО «Саранскабель»	м	100		
2	Кабель контрольный гибкий с медными жилами	ВВГ 4х1,0		ОАО «Саранскабель»	м	50		
3	Провод монтажный с медными жилами экранированный	МКЭШ 3х0,75			м	50		
4	Провод установочный с медными жилами	ПВЗ 1,5			м	10		
5	Провод установочный с медными жилами	ПВЗ 1,0			м	10		

						АК.2.С		
						Вентиляция боксов гаража РММ		
						ул. Газовиков, 1, п. Кысыл–Сыл		
						Вилуйский улус		
Изм.	Кол. уч.	Лист?	докум.	Подп.	Дата	Боксы ?1–3	Стадия	Лист
Исполн.	Назаров						Р	1
ГИП	Аммосова							1
						Спецификация материалов и		