

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
Шкаф распределительный								
ШР	Щит распределительный ЩРН-24	ЩРН-24з-0 36 УХЛЗ	МКМ12-N-24-31-Z	ООО «ИЭК»	шт	1		
QF1	Автоматический выключатель, 3 пол., 100А, х-ка С, 10к	ВА47-100 3Р 32А х-ка С	MVA40-3-100-C	ООО «ИЭК»	шт	1		
QF2, QF3	Автоматический выключатель, 3 пол., 32А, х-ка С	ВА47-29 3Р 32А х-ка С	MVA21-3-032-C	ООО «ИЭК»	шт	2		
QF4	Автоматический выключатель, 3 пол., 63А, х-ка С	ВА47-29 3Р 63А х-ка С	MVA21-3-063-C	ООО «ИЭК»	шт	1		
1	Шина «N» нулевая 8х12мм 14/2		YNN21-14-100	ООО «ИЭК»	шт	1		
2	Ограничитель на DIN-рейку			ООО «ИЭК»	шт	4		
3	Сальник	PG13,5	YSA20-12-13-54-K41	ООО «ИЭК»	шт	10		
Монтажные изделия								
1	Кабель-канал 60х40			ООО «ИЭК»	м	150		
2	Кабель канал 25х40			ООО «ИЭК»	м	200		опуски
3	Хомут кабельный, 4,8х200мм		УНН10-04-200-050	ООО «ИЭК»	уп.	10		
4	Хомут кабельный, 4,8х160мм		УНН10-04-160-050	ООО «ИЭК»	уп.	10		
5	Саморез с прессшайбой со сверлом, 4х35				шт	1000		
6	Болт в сборе, М8х45, (болт, гайка, 2 шайбы)				шт	8		
7	Коробка распаечная трехрожковая, наружная				шт	10		
8	Металлорукав	РЗ-ЦХ-12			м	25		
9	Металлорукав	РЗ-ЦХ-18			м	25		
10	Бирка маркировочная				шт	200		маркировка кабеля
Кабели и провода								
1	Кабель силовой с медными жилами	ВВГ 3х1,5			м	300		
1	Кабель силовой с медными жилами	ВВГ 5х2,5			м	60		
2	Кабель силовой с медными жилами	ВВГ 3х4,0			м	60		
3	Кабель силовой с медными жилами	ВВГ 4х6,0			м	250		
4	Провод установочный с медными жилами (синий)	ПВ3 2,5			м	10		
5	Провод установочный с медными жилами (коричневый)	ПВ3 2,5			м	10		
6	Провод установочный с медными жилами (коричневый)	ПВ3 4,0			м	10		
7	Провод установочный с медными жилами (коричневый)	ПВ3 6,0			м	5		
Шкаф вентиляции (ШВ1)								
ШВ	Щит с монтажной панелью 650х500х220	ЩМП-3-0 36 УХЛЗ		ООО «ИЭК»	шт	1		
QF101	Автоматический выключатель, 3 пол., 32А, х-ка С	ВА47-29 3Р 32А х-ка С	MVA21-3-032-C	ООО «ИЭК»	шт	1		
QF104,	Автоматический выключатель, 3 пол., 16А, х-ка С	ВА47-29 3Р 16А х-ка С	MVA21-3-016-C	ООО «ИЭК»	шт	1		
QF102, QF103	Автоматический выключатель, 1 пол., 6А, х-ка С	ВА47-29 1Р 6А х-ка С	MVA20-1-006-C	ООО «ИЭК»	шт	2		
QF105,	Автоматический выключатель, 3 пол., 6А, х-ка С	ВА47-29 3Р 6А х-ка С	MVA21-3-006-C	ООО «ИЭК»	шт	1		
КМ104, КМ105	Пускатель магнитный нереверсивный	КМИ-11211 12А 230В/АС-3 1НЗ	ККМ11-012-230-01	ООО «ИЭК»	шт	2		
КК104	Реле электротепловое	РТИ-1316 9-13,0А	DRT10-0009-0013	ООО «ИЭК»	шт	1		
КК105	Реле электротепловое	РТИ-1304 0,4-0,63А	DRT10-D004-C063	ООО «ИЭК»	шт	1		

						ЭОМ.2.С		
						Вентиляция боксов гаража РММ ул. Газовиков, 1, п. Кысыл–Сыл Вилуйский улус		
Изм.	Кол. уч.	Лист?	докум.	Подп.	Дата	Боксы ?1–3	Стадия	Лист
Исполн.	Назаров						Р	1
ГИП	Аммосова							2
						Спецификация материалов		