



Тип автомата или предохранителя	Провода к пусковому аппарату			Пусковой аппарат		Потребители электрической энергии									Производственные механизмы	
	Марка и сечение провода (кабеля), мм²	Способ прокладки	Длина, м	Tun	Ток распределителя, А	Марка и сечение провода (кабеля), мм²	Способ прокладки	Длина, м	№ по плану	Условное обозначение	Tun	Установленная мощность, кВт	Номинальный ток, А	Пусковой ток, А	Наименование	
Ток уставки или плавкой вставки, А																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
BA 47-29-1/6A						ВВГ 3x1,5	кабель-канал	40	ПЕЗ ВЕ1, ВЕ2		31FSLe2-CT, NM230A	0,20	1,5		Обогрев клапанов Гермик-С	
BA 47-29-1/6A						ВВГ 3x1,5	кабель-канал	20	qsa5		Гранит-3	0,1	1,0		Сигнализаторы загазованности	
BA 47-29-3/6A	3 x ПВЗ 2,5	щит	2,5	КМИ-11210	10	ВВГ 5x2,5	лоток	12	B1.2		OCA-510-4	1,1	2,5		Вентилятор аварийной вентиляции №1	
BA 47-29-3/6A	3 x ПВЗ 2,5	щит	2,5	КМИ-11210	10	ВВГ 5x2,5	лоток	15	B2.2		OCA-510-4	1,1	2,5		Вентилятор аварийной вентиляции №2	

						ЭОМ.4		
						Вентиляция гаража		
						ул. Газовиков, 1, п. Кысыл-Сыл		
						Вилуйский улус		
Изм.	Кол. уч.	Лист?	док	Подп.	Дата			
Исполн.	Назаров					Стойночный бокс ?2	Стадия	Лист
ГИП	Аммосова						Р	2
						Расчетная схема силовых сетей		