

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Шкаф аварийной вентиляции. Цепи управления вентиляции	
3	Шкаф аварийной вентиляции. Сигнализаторы загазованности	
4	План на отм. 0.000	
5	Шкаф аварийной вентиляции. Габаритный чертеж	

Ведомость сылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
АК.1.С	Спецификация материалов и оборудования	

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Общие указания

Данный раздел проекта разработан на основании отопление и вентиляция (ОВ)
Для контроля уровня загазованности метаном в помещении бокса установлены сигнализаторы загазованности Seitron RGD MET MP1.

Для автоматического управления аварийной вентиляцией предусмотрен шкаф аварийной вентиляции (ШАВ). В ШАВ установлена аппаратура автоматического управления вытяжными вентиляторами ВЗ.1.2 и ВЗ.2.2 и приточными клапанами ПЕЗ.2, ПЕЗ.2, ПЕЗ.4. Для переключения и запуска в ручном режиме вентиляторов предусмотрены переключатели режимов работы АВТ./ВЫКЛ./РУЧН. SA104 и SA105.

При срабатывании одного или более из четырех датчиков загазованности в режиме АВТ. происходит включение основного вытяжного вентилятора №1. При неисправности или отказе основного вентилятора автоматически включается резервный вентилятор №2.

Изменять марку и сечение кабеля, провода можно только после согласования с проектной организацией.

Размещение средств автоматизации и проводов уточняется при монтаже оборудования по месту.

Позиции приборов и устройств соответствуют схеме внешних соединений и схемам внешних подключений приборов и оборудования по разделам ЭОМ иАК.

						АК.1		
						Вентиляция гаража–стоянки на 50 авто		
						ул. Губкина, 56, п. Кысыл–Сыл		
						Вилюйский улус		
Изм.	Кол. уч.	Лист?	док	Подп.	Дата	Стояночные боксы ?1–6	Стадия	Лист
Исполн.	Назаров						Р	1
ГИП	Аммосова							5
						Общие данные		