

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План на отм. 0.000	

Ведомость сылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
ПС.1.С	Спецификация материалов и оборудования	

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Проектом предусматривается оборудование здания пожарной сигнализацией
Проект выполнен на основании:
СНиП 21–01–97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,
НПБ 110–03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»,
НПБ 104–03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».
НПБ 88–2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».

Прибор охранно–пожарной сигнализации ”Гранит–3” устанавливается в помещении гаражного бокса.
Питание прибора ОПС осуществляется от сети 220В (см. раздел ЭОМ). Прибор оборудован резервным источником питания на 12В.
Заземление прибора осуществляется путем присоединения к общему контуру заземления котельной.

На потолке защищаемого помещения устанавливаются дымовые пожарные извещатели типа ИП 212–78. Шлейфа сигнализации подключать согласно данного раздела. На потолке защищаемого помещения котельной устанавливаются 4 дымовых пожарных извещателя – ПС3. У выхода на высоте 1,5 м от уровня пола в удобном месте устанавливается ручной пожарный извещатель типа ИПР – ПС1.

Сети пожарной сигнализации выполняются кабелем МКЭШ 2х0,5 в лотках
Реле состояния прибора ПНЦЗ ”Гранит–3” используется в схеме аварийного отключения вентиляции и передаче сигнала о возгорании на охраняемом объекте (см. раздел АК).

						ПС.1		
						Вентиляция гаража–стоянки на 50 автом		
						ул. Губкина, 56, п. Кысыл–Сыл		
						Вилюйский улус		
Изм.	Кол. уч.	Лист?	докум	Подп.	Дата	Стояночные боксы ?1–6	Стадия	Лист
Исполн.	Назаров						Р	1
ГИП	Аммосова							2
						Общие данные		