

ашин

фаза А
P_y = 31,3кВт
I_y = 62,54А

фаза В
P_y = 31,45кВт
I_y = 62,7А

фаза С
P_y = 30,27кВт
I_y = 57,77А

фаза А
P_p = 19,3кВт
I_p = 41,54А

фаза В
P_p = 19,45кВт
I_p = 41,7А

фаза С
P_p = 18,27кВт
I_p = 36,67А

QF1
BA 47-100
пол. 100А

QF2
A

QF3
B

QF4
C

QF5
A

QF6
B

QF7
A

QF8
A

ЭС

5

Тип автомата или предохранителя	Провода к пусковому аппарату			Пусковой аппарат		Потребители электрической энергии								Производственные механизмы		
	Ток уставки или плавкой вставки, А	Марка и сечение провода (кабеля), мм²	Способ прокладки	Длина, м	Тип	Ток распределителя, А	Марка и сечение провода (кабеля), мм²	Способ прокладки	Длина, м	№ по плану	Условное обозначение	Тип	Установленная мощность, кВт	Номинальный ток, А	Пусковой ток, А	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
BA 47-29-1/10А							ВВГ 3х1,5	кабель канал	100	ПЕ1-ПЕ6		31FSLe2-CT	0,20х6	5,54		Обогрев клапанов Гермик-С
BA 47-29-1/6А							ВВГ 3х1,5	кабель канал	80	ПЕ3.2-ПЕ3.4		31FSLe2-CT, NM230А	0,35х3	4,5		Обогрев клапанов Гермик-С
BA 47-29-1/6А							ВВГ 3х1,5	кабель канал	200	ВЕ1.1-ВЕ6.3		Belimo CM230А	0,01х17	0,77		Привод клапана Belimo
BA 47-29-Б/32А							ВВГ 5х4,0	кабель канал	65	ШАВ			6,1	15		Шкаф аварийной вентиляции
BA 47-29-1/4А							ВВГ 3х1,5	кабель канал	15	ПС		Гранит-3	0,3	1,2		Прибор пожарной сигнализации
BA 47-29-Б/32А		3 х ПВЗ 4,0	щит	2,5			КГХЛ 5х4,0	кабель канал	12	У1.1		КЭВ 12П404е	12	21		Воздушно-тепловая завеса
BA 47-29-Б/32А		3 х ПВЗ 4,0	щит	2,5			КГХЛ 5х4,0	кабель канал	12	У1.2		КЭВ 12П404е	12	21		Воздушно-тепловая завеса

						ЭОМ.1			
						Вентиляция гаража—стоянки на 50 авт ул. Губкина, 56, п. Кысыл—Сыл Вилюйский улус			
Изм.	Кол. уч.	Лист?	док.	Подп.	Дата				
Исполн.	Назаров					Стадия	Лист	Листов	
ГИП	Аммосова					Стояночные боксы ?1—6	Р	2	5
						Расчетная схема системы сепарации			