



Открытое акционерное общество
«Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления
БМТО-1	12.04.2019

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта Здание БМТО. Гараж-ремблок, Маганский тракт, 2 км
Материально ответственное лицо _____
Инвентарный номер объекта _____
Дата ввода в эксплуатацию _____

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Полный износ кровельного покрытия из рубероида	924,12 м2

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	Установка деревянных элементов каркаса крыши	м3	15,07	
2	Монтаж кровельного покрытия из листовой стали	м2	1057,5	
3	Устройство мелких покрытий (парапеты, свесы, нащельники и т.д)	м2	342	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

Зам. директора по КС,

начальник УКС и Р ПАО «ЯТЭК»

(Должность)

Главный специалист УМР

ПАО «ЯТЭК»

(Должность)

Главный специалист УКС и Р ПАО

«ЯТЭК»

(Должность)

Главный специалист СБ ПАО «ЯТЭК»

(Должность)

(Должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.Л. Тян

(Ф.И.О.)

А.А. Попов

(Ф.И.О.)

В.В. Ситников

(Ф.И.О.)

А.С. Кузеванов

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта

Гараж-профилакторий, г. Якутск, Маганский тр. 2 км.

Материально ответственное лицо

Лазуренко Е.С.

Инвентарный номер объекта

Дата ввода в эксплуатацию

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Необходимо выполнить замену кровельного покрытия	

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	Демонтировать кровлю из рубероида	м ²	1763,4	
2	Монтаж кровельного покрытия из рубероида с промазкой швов битумными составами	м ²	1763,4	Новый материал (экспертный кодер)

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

Зам. директора КС и Р

(Должность)

Главный инженер ООО «ЯТЭК-Логистика»

(Должность)

Главный специалист ОКС и Р

(Должность)

гл. специалист СБ ПАО «ЯТЭК»

(Должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.Л. Тяп

(Ф.И.О.)

Е.С. Лазуренко

(Ф.И.О.)

Г.К. Стручков

(Ф.И.О.)

А.С. Кузнецов

(Ф.И.О.)



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта

Операторная УХиОГ, г. Якутск, Маганский тр. 2 км.

Материально ответственное лицо

Михалев С.Б.

Инвентарный номер объекта

Дата ввода в эксплуатацию

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Необходимо выполнить герметизацию стыков кровельного покрытия	

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	Замена кровельного покрытия из рубероида с промазкой швов битумными составами	м ²	5	
2	Монтаж герметизирующего «фартука» на вентиляционную трубу с герметизацией стыков битумными составами	шт	2	Размер вентиляционной трубы (прямоугольная) из оцинкованной стали 2х1 м. Работы на высоте (со страховкой, либо на автоподъемнике)

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

Зам. директора КС и Р

(Должность)

Начальник участка хранения и обработки ООО «ЯТЭК-Логистика»

(Должность)

Главный специалист ОКС и Р

(Должность)

Ин. специалист СБ ПАО, ЯТЭК

(Должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.Л. Тяп

(Ф.И.О.)

С.Б. Михалев

(Ф.И.О.)

Г.К. Стручков

(Ф.И.О.)

А.С. Кузеванов

(Ф.И.О.)