

[illegible]

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м					
1343/1						Труба	32 х 3,2	263								
						Труба	25 х 3,2	1019								
								</								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Обозна- чение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод																					
				Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен																			
						Обозна- чение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м																	
1343/1	КС46-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка КС46					ВБбШнг-LS	5 х 16	705																					
	КС46-02	Коробка КС46	Коробка В1	Труба	32 х 3,2	2		ВБбШнг	5 х 6,0	30																					
	КС46-03	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка КС46					ВБбШнг-LS	5 х 16	705																					
	КС46-04	Коробка КС46	Коробка В3	Труба	32 х 3,2	2		ВБбШнг	5 х 6,0	30																					
	КС46-05	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка КС46					ВБбШнг-LS	5 х 16	705																					
	КС46-06	Коробка КС46	Коробка В6	Труба	32 х 3,2	2		ВБбШнг	5 х 6,0	5																					
	КС49-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка КС49					ВБбШнг-LS	5 х 16	580																					
	КС49-02	Коробка КС49	Коробка В2	Труба	32 х 3,2	2		ВБбШнг	5 х 6,0	7																					
	КС49-03	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка КС49					ВБбШнг-LS	5 х 16	580																					
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ПСД-09-2011-00-02-ЭОТ.КЖ							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																										
													3																		

Обозна- чение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод				
	Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен		
			Обозна- чение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
КС49-04	Коробка КС49	Коробка В4	Труба	32 х 3,2	2		ВБбШнг 5 х 6,0	5			
КС49-05	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка КС49					ВБбШнг-LS 5 х 10	580			
КС49-06	Коробка КС49	Коробка В7	Труба	32 х 3,2	2		ВБбШнг 5 х 6,0	36			
КС45-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка КС45					ВБбШнг-LS 5 х 16	745			
КС45-02	Коробка КС45	Коробка В5	Труба	32 х 3,2	2		ВБбШнг 5 х 6,0	46			
КС45-03	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка КС45					ВБбШнг-LS 5 х 16	745			
КС45-04	Коробка КС45	Коробка В45	Труба	32 х 3,2	2		ВБбШнг 5 х 6,0	42			
В8-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка В8	Труба	32 х 3,2	8		ВБбШнг-LS 5 х 6,0	421			
КС47-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка КС47					ВБбШнг-LS 5 х 10	640			

Обозна- чение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод				
	Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен		
			Обозна- чение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
КС47-02	Коробка КС47	Коробка В9	Труба	32 х 3,2	2		ВБбШнг 5 х 4,0	30			
КС47-03	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка КС47					ВБбШнг-LS 5 х 16	640			
КС47-04	Коробка КС47	Коробка В44	Труба	32 х 3,2	2		ВБбШнг 5 х 6,0	7			
В10-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка В10	Труба	32 х 3,2	5		ВБбШнг-LS 5 х 6,0	465			
В11-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка В11	Труба	32 х 3,2	5		ВБбШнг-LS 3 х 6,0	295			
В12-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка В12	Труба	32 х 3,2	5		ВБбШнг-LS 5 х 6,0	502			
В13-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка В13	Труба	32 х 3,2	10		ВБбШнг-LS 5 х 6,0	510			
В14-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка В14	Труба	32 х 3,2	12		ВБбШнг-LS 5 х 6,0	497			
В15-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка В15	Труба	32 х 3,2	7		ВБбШнг-LS 5 х 6,0	490			
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата											
ПсД-09-2011-00-02-ЭОТ.КЖ											
Лист 5											

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
1343/1		

Обозна- чение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод				
	Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен		
			Обозна- чение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
V16-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка V16	Труба	32 х 3,2	3		ВБбШнг-LS 5 х 6,0	480			
V17-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка V17	Труба	25 х 3,2	4		ВБбШнг-LS 5 х 2,5	485			
V18-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка V18	Труба	25 х 3,2	5		ВБбШнг-LS 5 х 2,5	451			
V19-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка V19	Труба	25 х 3,2	5		ВБбШнг-LS 5 х 4,0	531			
V20-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка V20	Труба	25 х 3,2	5		ВБбШнг-LS 5 х 4,0	531			
V21-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка V21	Труба	25 х 3,2	5		ВБбШнг-LS 5 х 2,5	521			
V22-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка V22	Труба	32 х 3,2	5		ВБбШнг-LS 5 х 6,0	285			
KC48-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка KC48					ВБбШнг-LS 5 х 10	625			
KC48-02	Коробка KC48	Коробка V23	Труба	32 х 3,2	15		ВБбШнг 5 х 6,0	15			

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
1343/1		

Обозна- чение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод				
	Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен		
			Обозна- чение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
КС51-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка КС51					ВБбШнг-LS 5 х 10	495			
КС51-02	Коробка КС51	Коробка В24	Труба	32 х 3,2	6		ВБбШнг 5 х 4,0	10			
В25-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка В25	Труба	32 х 3,2	3		ВБбШнг-LS 5 х 6,0	435			
В26-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка В26	Труба	25 х 3,2	5		ВБбШнг-LS 5 х 4,0	446			
В27-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка В27	Труба	32 х 3,2	5		ВБбШнг-LS 5 х 6,0	625			
В28-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка В28	Труба	32 х 3,2	5		ВБбШнг-LS 5 х 6,0	499			
В29-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка В29	Труба	25 х 3,2	5		ВБбШнг-LS 5 х 4,0	473			
В30-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка В30	Труба	32 х 3,2	5		ВБбШнг-LS 5 х 6,0	505			
В31-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка В31	Труба	25 х 3,2	5		ВБбШнг-LS 5 х 4,0	495			

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
1343/1		

Обозна- чение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод				
	Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен		
			Обозна- чение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
В32-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка В32	Труба	25 х 3,2	5		ВБбШнг-LS 5 х 4,0	492			
КС52-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка КС52					ВБбШнг-LS 5 х 10	465			
КС52-02	Коробка КС52	Коробка В33	Труба	32 х 3,2	5		ВБбШнг 5 х 6,0	20			
КС53-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка КС53					ВБбШнг-LS 5 х 10	360			
КС53-02	Коробка КС52	Коробка В34	Труба	25 х 3,2	7		ВБбШнг 5 х 4,0	9			
КС53-03	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка КС53					ВБбШнг-LS 5 х 10	360			
КС53-04	Коробка КС52	Коробка В62	Труба	32 х 3,2	7		ВБбШнг 5 х 6,0	56			
КС54-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка КС54					ВБбШнг-LS 5 х 10	278			
КС54-02	Коробка КС54	Коробка В35	Труба	25 х 3,2	7		ВБбШнг 5 х 4,0	7			

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Обозна- чение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод				
	Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен		
			Обозна- чение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
V36-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка V36	Труба	25 х 3,2	10		ВБбШнг-LS 5 х 4,0	505			
V37-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка V37	Труба	25 х 3,2	7		ВБбШнг-LS 5 х 4,0	434			
V38-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка V38	Труба	25 х 3,2	3		ВБбШнг-LS 5 х 4,0	498			
V39-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка V39	Труба	25 х 3,2	4		ВБбШнг-LS 5 х 4,0	489			
V40-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка V40	Труба	32 х 3,2	4		ВБбШнг-LS 5 х 6,0	485			
KC55-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка KC55					ВБбШнг-LS 5 х 10	410			
KC55-02	Коробка KC54	Коробка V41	Труба	25 х 3,2	5		ВБбШнг 5 х 4,0	10			
V42-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка V42	Труба	25 х 3,2	7		ВБбШнг-LS 5 х 6,0	241			
KC50-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка KC50					ВБбШнг-LS 5 х 10	480			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
1343/1		

Обозна- чение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод				
	Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен		
			Обозна- чение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
КС50-02	Коробка КС50	Коробка В43	Труба	32 х 3,2	5		ВБбШнг 5 х 6,0	5			
КС44-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка КС44					ВБбШнг-LS 5 х 16	795			
КС44-02	Коробка КС46	Коробка В46	Труба	32 х 3,2	7		ВБбШнг 5 х 4,0	130			
КС44-03	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка КС46					ВБбШнг-LS 5 х 16	795			
КС44-04	Коробка КС46	Коробка В47	Труба	32 х 3,2	7		ВБбШнг 5 х 4,0	250			
В48-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка В48	Труба	32 х 3,2	7		ВБбШнг-LS 5 х 6,0	443			
В49-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка В49	Труба	32 х 3,2	5		ВБбШнг-LS 5 х 6,0	360			
В50-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка В50	Труба	32 х 3,2	5		ВБбШнг-LS 5 х 6,0	271			
В51-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка В51	Труба	25 х 3,2	5		ВБбШнг-LS 5 х 4,0	521			
						ПСД-09-2011-00-02-ЭОТ.КЖ					Лист
											10
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Обозна- чение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод						
	Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен				
			Обозна- чение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м		
KC56-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка KC56					ВБбШнг-LS	5 х 10	478				
KC56-02	Коробка KC56	Коробка B52	Труба	32 х 3,2	5		ВБбШнг	5 х 4,0	10				
B53-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка B53	Труба	25 х 3,2	5		ВБбШнг-LS	5 х 4,0	393				
B54-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка B54	Труба	32 х 3,2	43		ВБбШнг-LS	5 х 6,0	518				
B55-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка B55	Труба	32 х 3,2	22		ВБбШнг-LS	5 х 4,0	495				
B56-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка B56	Труба	25 х 3,2	5		ВБбШнг-LS	5 х 4,0	285				
B57-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка B57	Труба	32 х 3,2	5		ВБбШнг-LS	5 х 6,0	280				
B58-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка B58	Труба	25 х 3,2	3		ВБбШнг-LS	5 х 4,0	175				
B59-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка B59	Труба	25 х 3,2	8		ВБбШнг-LS	3 х 2,5	255				
Изм. № подл.	Инв. № инв.	Подп. и дата	Взам. инв. №	1343/1							ПСД-09-2011-00-02-ЭОТ.КЖ		Лист
													11
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Обозна- чение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод						
	Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен				
			Обозна- чение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м		
V60-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка V60	Труба	25 х 3,2	15		ВБбШнг-LS	5 х 2,5	261				
V61-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка V61	Труба	25 х 3,2	4		ВБбШнг-LS	5 х 4,0	455				
V63-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка V63	Труба	32 х 3,2	5		ВБбШнг-LS	5 х 6,0	263				
V64-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка V64	Труба	25 х 3,2	5		ВБбШнг-LS	5 х 4,0	280				
V65-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка V65	Труба	25 х 3,2	3		ВБбШнг-LS	5 х 4,0	353				
V66-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка V66	Труба	25 х 3,2	3		ВБбШнг-LS	5 х 4,0	210				
V67-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка V67	Труба	25 х 3,2	5		ВБбШнг-LS	5 х 4,0	145				
V68-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка V68	Труба	25 х 3,2	3		ВБбШнг-LS	5 х 4,0	275				
V69-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка V69	Труба	25 х 3,2	3		ВБбШнг-LS	5 х 4,0	320				
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							ПСД-09-2011-00-02-ЭОТ.КЖ				Лист
													12
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

Инв. № подл.	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		Обозна- чение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод				
						Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен		
								Обозна- чение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
1343/1	V70-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка V70	Труба	25 х 3,2	3		ВБбШнг-LS	5 х 4,0	215						
	V71-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка V71	Труба	25 х 3,2	3		ВБбШнг-LS	5 х 4,0	165						
	V72-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка V72	Труба	25 х 3,2	3		ВБбШнг-LS	5 х 4,0	333						
	V73-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка V73	Труба	32 х 3,2	5		ВБбШнг-LS	5 х 6,0	477						
	V74-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка V74	Труба	25 х 3,2	4		ВБбШнг-LS	5 х 2,5	420						
	V75-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка V75	Труба	25 х 3,2	7		ВБбШнг-LS	5 х 2,5	645						
	V76-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка V76	Труба	25 х 3,2	3		ВБбШнг-LS	5 х 4,0	415						
	V77-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка V77	Труба	32 х 3,2	7		ВБбШнг-LS	5 х 6,0	432						
	V78-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка V78	Труба	25 х 3,2	3		ВБбШнг-LS	5 х 4,0	410						
						ПСД-09-2011-00-02-ЭОТ.КЖ								Лист		
														13		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
1343/1		

Обозна- чение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод				
	Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен		
			Обозна- чение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
B79-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка B79	Труба	25 х 3,2	3		ВБбШнг-LS 3 х 2,5	473			
B80-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка B80	Труба	25 х 3,2	3		ВБбШнг-LS 3 х 2,5	468			
B81-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка B81	Труба	25 х 3,2	3		ВБбШнг-LS 3 х 4,0	468			
B82-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка B82	Труба	25 х 3,2	3		ВБбШнг-LS 5 х 4,0	473			
B83-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка B83	Труба	25 х 3,2	5		ВБбШнг-LS 5 х 4,0	386			
SK1-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка SK1	Труба	25 х 3,2	3		КВБбШнг-LS 5 х 1,5	605			
SK2-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка SK2	Труба	25 х 3,2	3		КВБбШнг-LS 5 х 1,5	610			
SK3-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка SK3	Труба	25 х 3,2	3		КВБбШнг-LS 5 х 1,5	624			
SK4-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка SK4	Труба	25 х 3,2	5		КВБбШнг-LS 5 х 1,5	391			

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ПСД-09-2011-00-02-ЭОТ.КЖ					Лист
					14

Обозна- чение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод				
	Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен		
			Обозна- чение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
SK5-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка SK5	Труба	25 х 3,2	5		КВБбШнг- LS 5 х 1,5	572			
SK6-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка SK6	Труба	25 х 3,2	18		КВБбШнг- LS 5 х 1,5	305			
SK7-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка SK7	Труба	25 х 3,2	5		КВБбШнг- LS 5 х 1,5	500			
SK8-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка SK8	Труба	25 х 3,2	8		КВБбШнг- LS 5 х 1,5	507			
SK9-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка SK9	Труба	25 х 3,2	10		КВБбШнг- LS 5 х 1,5	492			
SK10-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка SK10	Труба	25 х 3,2	10		КВБбШнг- LS 5 х 1,5	493			
SK11-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка SK11	Труба	25 х 3,2	8		КВБбШнг- LS 5 х 1,5	496			
SK12-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-1 (поз.12.3)	Коробка SK12	Труба	25 х 3,2	5		КВБбШнг- LS 5 х 1,5	489			
SK13-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK13	Труба	25 х 3,2	3		КВБбШнг- LS 5 х 1,5	487			
</											

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	1343/1	Обозна- чение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод							
						Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен					
								Обозна- чение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м			
					SK14-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK14	Труба	25 х 3,2	4		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	533					
					SK15-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK15	Труба	25 х 3,2	4		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	533					
					SK16-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK16	Труба	25 х 3,2	4		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	530					
					SK17-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK17	Труба	25 х 3,2	8		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	245					
					SK18-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK18	Труба	25 х 3,2	7		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	509					
					SK19-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK19	Труба	25 х 3,2	11		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	488					
					SK20-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK20	Труба	25 х 3,2	13		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	486					
					SK21-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK21	Труба	25 х 3,2	13		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	480					
					SK22-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK22	Труба	25 х 3,2	30		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	675					
																		Лист	
						ПСД-09-2011-00-02-ЭОТ.КЖ												16	
Изм.		Кол.уч.		Лист		№ док.		Подп.		Дата									

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
1343/1		

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод				
	Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен		
			Обозначение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
SK23-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK23	Труба	25 х 3,2	24		КВБ6Шнг-LS 5 х 1,5	490			
SK24-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK24	Труба	25 х 3,2	7		КВБ6Шнг-LS 5 х 1,5	475			
SK25-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK25	Труба	25 х 3,2	6		КВБ6Шнг-LS 5 х 1,5	485			
SK26-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK26	Труба	25 х 3,2	10		КВБ6Шнг-LS 5 х 1,5	515			
SK27-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK27	Труба	25 х 3,2	6		КВБ6Шнг-LS 5 х 1,5	501			
SK28-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK28	Труба	25 х 3,2	4		КВБ6Шнг-LS 5 х 1,5	478			
SK29-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK29	Труба	25 х 3,2	3		КВБ6Шнг-LS 5 х 1,5	626			
SK30-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK30	Труба	25 х 3,2	4		КВБ6Шнг-LS 5 х 1,5	540			
SK31-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK31	Труба	25 х 3,2	4		КВБ6Шнг-LS 5 х 1,5	526			

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ПСД-09-2011-00-02-ЭОТ.КЖ

Обозна- чение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
	Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен			
			Обозна- чение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м	
SK32-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK32	Труба	25 х 3,2	4		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	500			
SK33-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK33	Труба	25 х 3,2	8		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	485			
SK34-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK34	Труба	25 х 3,2	4		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	495			
SK35-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK35	Труба	25 х 3,2	4		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	485			
SK36-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK36	Труба	25 х 3,2	8		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	485			
SK37-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK37	Труба	25 х 3,2	8		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	500			
SK38-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK38	Труба	25 х 3,2	8		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	500			
SK39-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK39	Труба	25 х 3,2	8		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	507			
SK40-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK40	Труба	25 х 3,2	5		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	444			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
1343/1		

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод				
	Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен		
			Обозначение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м
SK41-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-2 (поз.12.3)	Коробка SK41	Труба	25 х 3,2	5		КВБ6Шнг-LS 5 х 1,5	381			
SK42-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK42	Труба	25 х 3,2	10		КВБ6Шнг-LS 5 х 1,5	513			
SK43-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK43	Труба	25 х 3,2	8		КВБ6Шнг-LS 5 х 1,5	431			
SK44-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK44	Труба	25 х 3,2	3		КВБ6Шнг-LS 5 х 1,5	439			
SK45-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK45	Труба	25 х 3,2	8		КВБ6Шнг-LS 5 х 1,5	504			
SK46-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK46	Труба	25 х 3,2	8		КВБ6Шнг-LS 5 х 1,5	497			
SK47-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK47	Труба	25 х 3,2	9		КВБ6Шнг-LS 5 х 1,5	506			
SK48-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK48	Труба	25 х 3,2	8		КВБ6Шнг-LS 5 х 1,5	495			
SK49-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK49	Труба	25 х 3,2	6		КВБ6Шнг-LS 5 х 1,5	487			

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ПСД-09-2011-00-02-ЭОТ.КЖ

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	1343/1	Обозна- чение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод						
						Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен				
								Обозна- чение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м		
					SK50-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK50	Труба	25 х 3,2	6		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	485				
					SK51-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK51	Труба	25 х 3,2	8		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	481				
					SK52-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK52	Труба	25 х 3,2	8		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	472				
					SK53-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK53	Труба	25 х 3,2	7		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	470				
					SK54-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK54	Труба	25 х 3,2	5		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	480				
					SK55-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK55	Труба	25 х 3,2	8		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	306				
					SK56-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK56	Труба	25 х 3,2	5		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	570				
					SK57-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK57	Труба	25 х 3,2	3		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	436				
					SK58-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK58	Труба	25 х 3,2	8		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	295				
												ПСД-09-2011-00-02-ЭОТ.КЖ						Лист
																		20
Изм.		Кол.уч.		Лист		№ док.		Подп.		Дата								

Обозна- чение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод						
	Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен				
			Обозна- чение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м		
SK59-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK59	Труба	25 х 3,2	8		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	295				
SK60-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK60	Труба	25 х 3,2	4		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	535				
SK61-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK61	Труба	25 х 3,2	4		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	525				
SK62-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK62	Труба	25 х 3,2	4		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	513				
SK63-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK63	Труба	25 х 3,2	4		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	485				
SK64-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK64	Труба	25 х 3,2	8		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	399				
SK65-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK65	Труба	25 х 3,2	16		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	500				
SK66-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK66	Труба	25 х 3,2	20		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	493				
SK67-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK67	Труба	25 х 3,2	29		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	502				
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							ПсД-09-2011-00-02-ЭОТ.КЖ				Лист
													21
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	1343/1	Обозна- чение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод							
						Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен					
								Обозна- чение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м			
					SK68-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK68	Труба	25 х 3,2	53		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	529					
					SK69-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK69	Труба	25 х 3,2	53		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	526					
					SK70-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK70	Труба	25 х 3,2	5		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	288					
					SK71-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK71	Труба	25 х 3,2	8		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	298					
					SK72-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK72	Труба	25 х 3,2	4		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	316					
					SK73-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK73	Труба	25 х 3,2	8		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	255					
					SK74-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK74	Труба	25 х 3,2	10		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	260					
					SK75-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-3 (поз.12.3)	Коробка SK75	Труба	25 х 3,2	15		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	265					
					SK76-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка SK76	Труба	25 х 3,2	5		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	480					
																		Лист	
						ПСД-09-2011-00-02-ЭОТ.КЖ												22	
Изм.		Кол.уч.		Лист		№ док.		Подп.		Дата									

Обозна- чение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод						
	Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен				
			Обозна- чение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м		
SK77-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка SK77	Труба	25 х 3,2	8		КВБ6Шнг- LS	5 х 1,5	477				
SK78-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка SK78	Труба	25 х 3,2	8		КВБ6Шнг- LS	5 х 1,5	473				
SK79-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка SK79	Труба	25 х 3,2	8		КВБ6Шнг- LS	5 х 1,5	336				
SK80-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка SK80	Труба	25 х 3,2	4		КВБ6Шнг- LS	5 х 1,5	292				
SK81-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка SK81	Труба	25 х 3,2	4		КВБ6Шнг- LS	5 х 1,5	311				
SK82-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка SK82	Труба	25 х 3,2	4		КВБ6Шнг- LS	5 х 1,5	161				
SK83-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка SK83	Труба	25 х 3,2	4		КВБ6Шнг- LS	5 х 1,5	295				
SK84-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка SK84	Труба	25 х 3,2	5		КВБ6Шнг- LS	5 х 1,5	499				
SK85-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка SK85	Труба	25 х 3,2	15		КВБ6Шнг- LS	5 х 1,5	489				
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							ПсД-09-2011-00-02-ЭОТ.КЖ				Лист
													23
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	1343/1	Обозна- чение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод							
						Начало	Конец	трубу			Протяжной ящик №	по проекту		проложен					
								Обозна- чение	Диаметр по стандар- ту, мм	Длина, м		Марка, кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м			
					SK86-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка SK86	Труба	25 х 3,2	5		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	430					
					SK87-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка SK87	Труба	25 х 3,2	9		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	650					
					SK88-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка SK88	Труба	25 х 3,2	3		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	440					
					SK89-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка SK89	Труба	25 х 3,2	23		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	510					
					SK90-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка SK90	Труба	25 х 3,2	3		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	440					
					SK91-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка SK91	Труба	25 х 3,2	5		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	477					
					SK92-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка SK92	Труба	25 х 3,2	4		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	485					
					SK93-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка SK93	Труба	25 х 3,2	4		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	484					
					SK94-01	Шкаф управления электрообогревом ШУ-4 (поз.12.3)	Коробка SK94	Труба	25 х 3,2	4		КВБбШнг- LS	5 х 1,5	527					
																		Лист	
						ПСД-09-2011-00-02-ЭОТ.КЖ												24	
Изм.		Кол.уч.		Лист		№ док.		Подп.		Дата									

[illegible]