

Наружная отделка

Для отделки наружных стен применяется металлосайдинг фасадной системы "ИНСИ". Окна по ГОСТ 30674-99, двери по ГОСТ 6629-88, 31173-2003. Витражи лоджий по ГОСТ 21519-2003 из алюминиевого профиля с заполнением стекла толщиной 4 мм.

Кровля – скатная, металлочерепица системы "ИНСИ".

Для отделки площадок и ступеней крылец используется морозоустойчивый керамогранит с шероховатой поверхностью. Ограждения лестниц и металлические детали окрашиваются Нитроэмалью в 2 слоя.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка стен и перегородок – окраска латексной краской по улучшенной штукатурке. В санузлах, кладовой – чистого белья, кладовых уборочных инвентарей, выютом помещении, раздевалке – водозумльсионная окраска, облицовка глазурованной керамической плиткой на высоту 2,1м. В помещениях бассейна и душевой – облицовка глазурованной керамической плиткой на всю высоту стены. В кухнях гостиничных номеров и квартир фартуки над раковинами – высота 0,6м. В камере сухого жара – деревянные доски (шпунт).

Потолки окрашиваются улучшенной вододисперсионной краской. В вестибюле, пожарном посту с охраной, в коридорах первого этажа, подсобном помещении, раздевалке, комнате отдыха, комнате дежурного персонала – подвесные потолки "Армстронг".

Полы из керамогранитных плит с матовой поверхностью, керамической плитки, линолеума и деревянные доски (шпунт) (см в спецификациях л.16).

Противопожарные мероприятия

Требования настоящего раздела направлены на:

своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей; спасение людей, которые могут быть подвергнуты опасным факторам пожара; защиту людей на путях эвакуации от воздействия пожара.

В соответствии с нормативными требованиями в здании предусмотрены следующие противопожарные мероприятия:

В помещениях кроме сан. узлов устанавливаются автономные пожарные извещатели. Противопожарные двери (EI 60) устанавливаются в помещении электрощитовой и узле ввода. Квартиры на втором и третьем этажах отделены стенами 1-го типа. Отделка стен и полов на путях эвакуации выполнена из материалов группы горючести –Г1 и НГ. Для обеспечения тушения пожара и ревизии предусмотрены пожарные лестницы СХ–82, СХ–52, ОСХ60 серия 1.450.3–7.94 в.1. Выход с чердака здания осуществляется через слуховые окна. На сети хозяйственно–питьевого водопровода устанавливается отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства пожаротушения. Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на наружных сетях водоснабжения (15л/с) силами местной пожарной службы.

Пути эвакуации соответствуют нормам. Эвакуация из здания обеспечивается по лестничным клеткам и через непосредственные выходы из здания.

При проектировании учтены: СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы", МДС 21-1.98 "Предотвращение распространения пожара".

Примечание:


Указания по производству кладочных работ, детали крепления стен и перегородок см. листы АС.

Ниши и штрабы для прокладки трубостоек см. совместно с планами отверстий и перемычек, развертки вентканалов в части АС.


Вентиляционные выпуски, трубопроводы систем водоснабжения и канализации обшить ГВЛВ "Тиги-Кнауф" по металлическим профилям.

Обшивку выполнить после монтажа систем ВК. Точные размеры принять по месту. Во всех стояках сделать люки для ревизии размером 200х200мм на отм. не более 1.0 м от уровня чистого пола с закрывающейся дверцей.


Условные обозначения:




Стена из мелких бетонных блоков



Перегорожка из мелких бетонных блоков



Утеплитель



Наружные витражные перегородки ЗАО "ТАТПРОФ"

48.55


Площадь помещения:




Марка гверу;



Тип пола:



Линия разделения границ уклонов в сторону трапа



Подвесной потолок

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Согласовано			Согласовано		
896286			Группа ОБ	Анисимов			Группа СТО	Федорова
			Группа ВК				Группа ТХ	Кляненко
			Группа ЭТО/СС	Неустроева			Группа ПП	Колотовский

						1138/06-12/9623 гс1-АР				
						Малоэтажный жилой дом в п.Кысл-Сыр Вилюйского улуса				
Изм	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Жилой дом		Стация	Лист	Листов
Разраб.		Попов						Р	2	
Проверил		Избеков								
Рук.гр.		Андреева								
Гл.констр.		Егоров				Общие данные (продолжение)			ОАО "Сахапроект" г.Якутск	
Н.контр.		Парфенова								
ГИП		Антонова								