

№	Наименование	Примечание
1	Продувка газопровода	
2	Испытание газопровода на герметичность	
3	Радиография стыков	
4	Акт просветки стыков; схема сварных стыков	
5	Проверка глубины заложения подземного газопровода, уклонов, постели, устройство футляров	
6	Контроль изоляционного покрытия	
7	Съемки - 4 экз.	

№	Наименование	ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Пневматическое испытание газопровода низкого давления на герметичность давлением 0,3 МПа в течении 24 ч	м	254,0	
2	Врезка в действующий газопровод низкого давления	шт.	1	
3	Контроль сварных стыков радиографированием - 100%	шт.	40	
4	Противокоррозионная весьма усиленная изоляция полиэтиленовой лентой "Полилен" 40-ЛИ-45 в три слоя	м ²	54,0	Т92245-003-12978 59-99
5	Обертка труб оберточной полиэтиленовой лентой "Полилен-ОБ" 40-ОБ-63	м ²	54,0	Т92245-004-12978 59-99
6	Грунтовка (НК-50) труб	м ²	54,0	Т95775-001-12978 55994
7	Окраска газопровода масляной краской за 2 раза	м ²	6,0	выполняет владелец

№	Наименование	Примечание
1	Общие указания (начало)	
2	Общие указания (окончание)	
3	План трассы М1:500	
4	Узлы "А", "В", "С".	

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
5.905-18.05	Узлы и детали крепления газопроводов	
5.905-25.05	Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов	
5.905-17.07	Узлы и детали электрохимической защиты подземных инженерных сетей от коррозии	
	Прилагаемые документы	
	Спецификация материалов и оборудования	1 лист

						Я-005-14				ГСН					
						Техническое перевооружение котельных ПАЗС в п.Кысыл-Сыр Вилъюского улуса									
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Наружные сети газоснабжения				Стадия	Лист	Листов			
ГИП	Аммосова									РП	2				
Проверил	Аммосова														
Исполнил	Иванова					Общие указания (окончание)				 Проектно-конструкторское бюро ОАО "ЯТЭК"					
Инв. №															