

Инв.№

подп

Изм.№

Взаминв.№

Подп

И дата

№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единица, кг	Прим.
	Материалы и оборудование							
1	Труба стальная $\Phi 89 \times 4,0$ (подз)/(надз)	ГОСТ 10704-91 Вст.10ГОСТ 1050			п.м.	111,0/8,0	10,26	
2	Труба стальная $\Phi 57 \times 3,5$ (подз)/(надз)	ГОСТ 10704-91 Вст.10ГОСТ 1050			п.м.	125,0/10,0	4,62	
3	Труба стальная $\Phi 32 \times 3,0$ (надз)	ГОСТ 10704-91 Вст.10ГОСТ 10705-80			п.м.	-	2,15	
4	Фланцы $\Phi y 80$ Ру=1,6 МПа в комплекте с болтами, гайками, шайбами исп. ХЛ 1	ГОСТ 12820-80*			шт.	4		
5	Фланцы $\Phi y 50$ Ру=1,6 МПа в комплекте с болтами, гайками, шайбами исп. ХЛ 1	ГОСТ 12820-80*			шт.	12		
6	Электроизолирующее фланцевое соединение исп.ХЛ1 $\Phi y 80$	с.5.905-17.07			шт.	1		
7	Электроизолирующее фланцевое соединение исп.ХЛ1 $\Phi y 50$	с.5.905-17.07			шт.	3		
8	Кран шаровой $\Phi y 80$	МА 39010 исп. ХЛ1			шт.	1		
9	Кран шаровой $\Phi y 50$	МА 39010 исп. ХЛ1			шт.	3		
10	Отвод 90° $\Phi y 80$ ст10ГОСТ 1050	ГОСТ 17375-01			шт.	4	2,5	
11	Отвод 90° $\Phi y 50$ ст10ГОСТ 1050	ГОСТ 17375-01			шт.	9	0,5	
12	Краска масляная желтого цвета цветовой эталон 205-206	ГОСТ 15901-70			кг	4,0		
13	Переход 25х50	ГОСТ 17378-01			шт.	-	0,9	
14	Штуцер для отбора проб $\Phi 20$ с резьбовой заглушкой				шт.	4		
15	Крепления для трубы $\Phi y 50$	с.5.905-18.05			шт.	-		
16	Грунтовка НК-50	ТУ 5775-001-1297859-94			кг	7,6		
17	Полилен 40-ЛИ-45 в 3 слоя	ТУ 2245-003-1297859-99			кг	138,0		
18	Полилен 40-ОБ-63 в 1 слой (обертка)	ТУ 2245-001-1297859-99			кг	34,0		
19	Труба $\Phi 100$ (футляр)	ГОСТ 10704-91 Вст.10ГОСТ 1050			п.м.	3,0	10,26	
20	Труба $\Phi 150$ (футляр)	ГОСТ 10704-91 Вст.10ГОСТ 1050			п.м.	1,0		
21	Заглушка $\Phi y 80$				шт.	1		
22	Тройник 80х50х80	ГОСТ 17376-2001			шт.	2		
23	Тройник 50х50х50	ГОСТ 17376-2001			шт.	2		

						Я-005-14			ГСН; СО			
						Техническое перевооружение котельных ПАЗС в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса						
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Наружные сети газоснабжения		Стадия	Лист	Листов		
ГИП		Аммосова						РП	1	1		
Проверил		Аммосова										
Исполнил		Иванова				Спецификация материалов и оборудования		 Проектно-конструкторское бюро ОАО "ЯТЭК"				
Инв. №												