

Инв.№

подп

Подп и дата

Взаминв.№

№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единица, кг	Прим.
	Материалы и оборудование							
1	Труба стальная $\Phi 108 \times 4,0$ (подз)	ГОСТ 10704-91 Вст.10ГОСТ 1050			п.м.	-		
2	Труба стальная $\Phi 57 \times 3,5$ (подз)/(надз)	ГОСТ 10704-91 Вст.10ГОСТ 1050			п.м.	130,0/400,0	4,62	
3	Труба стальная $\Phi 32 \times 3,0$ (надз)	ГОСТ 10704-91 Вст.10ГОСТ 10705-80			п.м.	-	2,15	
4	Фланцы $\Phi 50$ $P_u=1,6$ МПа в комплекте с болтами, гайками, шайбами исп. Х/Л 1	ГОСТ 12820-80*			шт.	18		
5	Электроизолирующее фланцевое соединение исп.Х/Л1 $\Phi 50$	с.5.905-17.07			шт.	3		
6	Кран шаровой $\Phi 50$	МА 39010 исп. Х/Л1			шт.	6		
7	Отвод 90° $\Phi 100$ ст10ГОСТ 1050	ГОСТ 17375-01			шт.	1	2,5	
8	Отвод 90° $\Phi 50$ ст10ГОСТ 1050	ГОСТ 17375-01			шт.	40	0,5	
9	Штуцер для отбора проб $\Phi 20$ с резьбовой заглушкой				шт.	7		
10	Переход 25х50	ГОСТ 17378-01			шт.	-		
11	Переход 50х80	ГОСТ 17378-01			шт.	-		
12	Переход 50х100	ГОСТ 17378-01			шт.	-		
13	Труба $\Phi 100$ (футляр)	ГОСТ 10704-91 Вст.10ГОСТ 1050			п.м.	80,0	10,26	
14	Крепления для трубы $\Phi 50$	с.5.905-18.05			шт.	32		
15	Грунтовка НК-50	ТУ 5775-001-1297859-94			кг	2,6		
16	Полилен 40-ЛИ-45 в 3 слоя	ТУ 2245-003-1297859-99			кг	55,2		
17	Полилен 40-ОБ-63 в 1 слой (обертка)	ТУ 2245-001-1297859-99			кг	13,2		
18	Краска масляная желтого цвета цветовой эталон 205-206	ГОСТ 15901-70			кг	30 ,0		
19	Ограждение для крана шарового $\Phi 50$				шт.	2		
20								
21								

						Я-006-14		ГСН; СО		
						Техническое перевооружение котельных УМТО в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса				
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Наружные сети газоснабжения		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Аммосова						РП	1	1
Проверил		Аммосова								
Исполнил		Иванова				Спецификация материалов и оборудования		 Проектно-конструкторское бюро ОАО "ЯТЭК"		
Инв. №										