

95

Утверждаю:
 Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
 А.В. Ильиных
 «22» 02 2018г.

Техническое задание на клапаны угловые, запорные, игольчатые

1. Предмет договора: Право заключения договора поставки клапанов угловых запорных, игольчатых
2. Краткая характеристика и количество поставляемого товара: Поставке подлежит:
 Клапаны запорные, угловые, игольчатые, согласно таблицы
3. Сроки поставки: 75 календарных дней
4. Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт 2 км.

№п/п	№ заявки	Заказчик	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Я000-000425	ЦДГ	Вентиль ВПЭМ 5х35 ХЛ К 1/2-В М20х1,5-В в комплекте с закладной деталью на трубопровод	шт	50,00
2	Я000-000425	ЦДГ	Клапан запорный Ду15 Ру160 15лс676к ХЛП	шт	50,00
3	Я000-000425	ЦДГ	Клапан запорный игольчатый прямоточный Ду15 Ру40 Мпа	шт	25,00
4	Я000-000425	ЦДГ	Клапан муфтовый Ду15 Ру250 15нж546к	шт	20,00
5	Я000-000405	ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК	Клапан обратный Ду20 Ру10 пружинный латунь	шт	10,00
6	Я000-000425	ЦДГ	Клапан фланцевый стальной Ду25 Ру250	шт	15,00
7	0000-000001	ЦПиК	Кран трехходовой для манометра Ду15 Ру1,6МПа с закладной деталью на трубопровод Марка: VT.806 (Аналог: Кран трехходовой, под манометр, 11Б186к, Ду 15, Ру 16, М20х1,5, без контрольного фланца, с ручкой)	шт	10,00
	0000-000001	ЦПиК	Кран трехходовой для манометра Ду15 Ру1,6МПа с закладной деталью на трубопровод Марка: VT.807 (Аналог: Кран трехходовой, под манометр, 11Б186к, Ду 15, Ру 16, М20х1,5, без контрольного фланца, с ручкой)	шт	10,00
	Я000-000406	ГАЗОВАЯ СЛУЖБА	Фильтр сетчатый Ду25 Ру16 сталь 09Г2С с КОФ (муфтовое соединение)	шт	10,00
	Я000-000406	ГАЗОВАЯ СЛУЖБА	Фильтр сетчатый Ду50 Ру16 сталь 09Г2С с КОФ (фланцевое соединение)	шт	10,00

- 5.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам, техническим условиям и законодательству.
 - 5.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
 - 5.3. Каждое изделие должно поставляться в закрытом положении с пластиковыми заглушками на проходных отверстиях.
 - 5.4. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 4-го квартала 2017 г.
 - 5.5. Каждое изделие должно иметь заводской паспорт с отметкой ОТК, на всю партию должна быть предоставлена заверенная копия сертификата соответствия ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013 и сертификаты на крепеж и КОФ, руководство по эксплуатации
- Запрещена поставка оборудования:
- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
 - после капитального или восстановительного ремонта;
 - восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.
- 5.6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию

6. Требования к безопасности поставляемого товара

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

Иметь сертификат соответствия РФ.

Иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах.

7. Товары должны поставляться в упаковке, соответствующей их характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

8. Тара и упаковка должны быть многооборотными и гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Согласовано:

Начальник ЦДПГиГК

Начальник ТЭУ

Мастер газовой службы

Филиппов И.А.

Тышкевич К.В.

Сокарев Н.Н.