

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

А.В. Ильиных

«__»____ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку депрессорно-диспергирующей присадки для дизельного топлива
Keroflux 3501

1. Заказчик:

ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).

2. Наименование поставляемой продукции:

Депрессорно-диспергирующая присадки для дизельного топлива Keroflux 3501

3. Поставляемая продукция должна соответствовать:

Требованиям нормативных документов.

4. Основные технические требования к поставляемой продукции (согласно п.3):

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Мутная жидкость оттенка от желтого до коричневого
Плотность при 20°C, кг/м ³	910
Температура вспышки, °C	Выше 57
Температура застывания, °C	9
Вязкость при 50°C, мм ² /с	32


5. Общие требования к поставке:

5.1. Продукция должна иметь паспорт качества, паспорт безопасности химической продукции, техническое описание, действующий на территории РФ сертификат соответствия, разрешение на применение на опасных производственных объектах;

5.2. Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, не бывшей в эксплуатации;

5.3. Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику паспорт, паспорт безопасности химической продукции, техническое описание, копию действующего на территории РФ сертификата соответствия и разрешения на применение на опасных производственных объектах.

Главный специалист ПТО



В.И. Цуприк