

«СОГЛАСОВАНО»

Зам. главного инженера

И.В. Доронин

«__»__ 2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

А.В. Ильиных

«__»__ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку депрессорно-диспергирующей присадки для дизельного топлива
Keroflux 3501

1. Заказчик:

ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).

2. Наименование поставляемой продукции:

Депрессорно-диспергирующая присадки для дизельного топлива Keroflux 3501

3. Основные технические требования к поставляемой продукции:

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Мутная жидкость оттенка от желтого до коричневого
Плотность при 20°C, кг/м ³	910
Температура вспышки, °C	Выше 57
Температура застывания, °C	не менее 9
Вязкость при 50°C, мм ² /с	не более 32

необходимое кол-во 1,8 тонн.

4. Общие требования к поставке:

4.1. Продукция должна иметь паспорт качества, паспорт безопасности химической продукции, техническое описание, действующий на территории РФ сертификат соответствия;

4.2. Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, не бывшей в эксплуатации;

4.3. Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику паспорт качества, паспорт безопасности химической продукции, техническое описание, копию действующего на территории РФ сертификата соответствия.

Начальник ПТО

А.В. Калашник