

Ведомость рабочих чертежей марки ГСН

№	Наименование	Примечание
1	Общие указания (начало)	
2	Общие указания (продолжение)	
3	Общие указания (окончание)	
4	План трассы М1:1000	
5	Узел "А", устройство фиксатора газопровода, ограждение	
6	Продольный профиль	
7	Схема МГК	

Перечень видов работ, на которые необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ

№	Наименование	Примечание
1	Испытание газопровода на герметичность	
2	Радиография стыков, ультразвуковой контроль	
3	Акт просветки стыков; схема сварных стыков	
4	Проверка уклонов, постели.	
5	Контроль изоляционного покрытия	
6	Съемка - 1 экз.	
7		

Ведомость объемов дополнительных работ

№	Наименование	ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Пневматическое испытание газопровода высокого давления на герметичность давлением $P_{исп}=16,0$ МПа в течении 12 ч	км	10,2	
2	Монтаж трубы	м	96,0	
3	Контроль сварных стыков радиографированием - 100%, ультразвуковой контроль стыков	шт.	12	
4	Противокоррозионная весьма усиленная изоляция полиэтиленовой лентой "Полилен" 40-ЛИ-63 в 2 слоя	м ²	319	ТУ2245-003-12978 59-99
5	Обертка труб оберточной полиэтиленовой лентой "Полилен-ОБ" 40-ОБ-63	м ²	149	ТУ2245-004-12978 59-99
6	Грунтовка труб	кг	12,8	ТУ5775-001-12978 559-94
7	Футеровка деревянными рейками	м	60,0	
8	Разработка грунта	м ³	200,0	
9	Устройство основы под трубу (ПГС $\delta=80$ см)	м ³	160,0	
10	Устройство постели из песка $\delta=20$ см	м ³	50,0	
11	Устройство валика из песка	м ³	135,0	

Ведомость прилагаемых и ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Прилагаемые документы</u>	
__ СО; ГСН	Спецификация материалов и оборудования	1 лист
	<u>Ссылочные документы</u>	
СНиП 3.01.01-85*	Организация строительного производства	
ГОСТ Р 51164-98	Трубы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии	
ГОСТ 7512-82	Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.	

						ГСН				
						Капитальный ремонт газопровода $\Phi 426 \times 16$ мм на участке межпромышленного газового коллектора №1 Средне-Вилуйского ГКМ				
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата					
					2013	Межпромышленный газовый коллектор ($P_y = 163,2 \text{ кгс/см}^2$)		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Аммосова				РП	3			
Проверил		Аммосова								
Исполнил		Иванова								
Инв. №						Общие данные (окончание)				