

«Утверждаю»
Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
А.В. Ильиных
« 11 » 05 2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту источников бесперебойного питания GE LP33-60, Powercom VGD-40K33, Socomes DELPHYS GP 160.

1 НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Произвести техническое обслуживание и текущий ремонт в соответствии с требованиями эксплуатационной документации ИБП.

Перечень оборудования ИБП и место нахождения:

- GE LP33-60 - 1шт (г. Якутск)
- Powercom VGD-40K33-2шт. (Вилуйский улус, п. Кысыл-Сыр)
- Socomes DELPHYS GP 160-1шт. (Вилуйский улус, п. Кысыл-Сыр)

2 ЗАКАЗЧИК

677015, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. П. Алексеева д. 76, тел. (4112) 401-401, факс. (4112) 401-592. (4112) 401-401 доб. 1083 и 1063.

3 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 3.1 На основании настоящего технического задания необходимо провести техническое обслуживание источников бесперебойного питания и замену аккумуляторных батарей, согласно требований эксплуатационной документации ИБП.

4 ОПИСАНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

- 4.1 Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям производителя оборудования.
- 4.2 Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП.
- 4.3 Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП.
- 4.4 Проверка основных режимов работы ИБП.
- 4.5 Измерение входных и выходных параметров ИБП.
- 4.6 Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП и другими системами мониторинга.
- 4.7 Калибровка параметров измеряемых ИБП (в случае необходимости). Нагрузку необходимую для калибровки обеспечивает Заказчик.
- 4.8 Изменение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по желанию Заказчика).
- 4.9 Проверка работы системы сигнализации.
- 4.10 Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки.
- 4.11 Проверка времени работы от аккумуляторных батарей путем разряда на номинальную нагрузку Заказчика.
- 4.12 Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения.
- 4.13 Заключение состояния ИБП и выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации оборудования.
- 4.14 Составление отчета.
- 4.15 На GE LP33-60 произвести замену аккумуляторных батарей в количестве 40шт. (марка: Аккумуляторов CD Technologies Dynasty UPS12-370 MRX, напряжение 12 В и ёмкость 102 Ач - 40шт. год выпуска не позднее 2015 года) поставка Исполнителя. Замена вентиляторов по необходимости.

4.16 На Powercom VGD-40K33, S/n 10000051001 произвести ТО. Замена вентиляторов по необходимости.

4.17 На Socomec DELPHYS GP 160 произвести плановое ТО.

5 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1 45 календарных дней со дня подписания договора.

6 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

6.1 Качество технического обслуживания и текущего ремонта обеспечивается выполнением требований системы менеджмента качества.

6.2 Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ.

6.3 Исполнитель в полном объеме компенсирует Заказчику реальный ущерб, причиненный некачественным или несвоевременным выполнением работ.

7 ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

7.1 Исполнитель должен иметь Сертификаты на проведение сервисных работ по ИБП GE, Powercom VGD, Socomec DELPHYS.

7.2 Исполнитель работ по техническому обслуживанию определяется на конкурсной основе. Исполнитель работ должен иметь документы, подтверждающие возможность выполнения данных работ. Персонал Исполнителя должен иметь соответствующую аттестацию по электробезопасности.

Главный энергетик _____



Ю.В. Шенн