

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Шкаф вентиляции. Цепи управления вентиляции	
3	Шкаф вентиляции. Габаритный чертеж	

Ведомость сылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
AK.2.C	Спецификация материалов и оборудования	

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Общие указания

Данный раздел проекта разработан на основании отопление и вентиляция (ОВ)
Для автоматического управления вентиляцией предусмотрен шкаф вентиляции (ШВ). В ШВ установлена аппаратура автоматического управления вытяжными вентиляторами, приточными клапанами и воздушнотепловой завесой АПВ 400 . Для переключения и запуска в ручном режиме вентиляторов и насосов предусмотрены переключатели режимов работы АВТ./ВЫКЛ./РУЧН. SA104 и SA105.

При открытии створки ворот срабатывает концевой выключатель и подается сигнал на запуск вентилятора тепловой завесы и циркуляционного насоса. При закрытии створки ворот, концевой выключатель расцепляет цепь питания вентилятора и насоса, а также происходит открытие байпасного клапана RV 102 для постоянного потока воды через теплообменник тепловой завесы.

Изменять марку и сечение кабеля, провода можно только после согласования с проектной организацией.

Размещение средств автоматизации и проводов уточняется при монтаже оборудования по месту.

Позиции приборов и устройств соответствуют схеме внешних соединений и схемам внешних подключений приборов и оборудования по разделам ЭОМ и АК.

						AK.2			
						Вентиляция боксов гаража РММ ул. Газовиков, 1, п. Кысыл–Сыл Вилуйский улус			
Изм.	Кол. уч.	Лист?	докум.	Подп.	Дата			Стадия	Лист
Исполн.	Назаров					Боксы ?1–3		Р	1
ГИП	Аммосова								3