

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Расчетная схема силовых сетей	
3	План на отм. 0.000	
4—6	Расчетная схема силовых сетей. Шкаф вентиляции(ШВ1, ШВ2, ШВ3)	
7—9	Шкаф вентиляции. Силовые цепи питания	

Ведомость сылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Прилагаемые документы</u>	
ЭОМ.2.С	Спецификация материалов и оборудования	2 листа

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Общие указания

Данный раздел проекта разработан на основании отопления и вентиляция (ОВ)
По степени надежности электроснабжения токоприемники относятся ко 2
категории.

Приемниками электроэнергии является технологическое оборудование системы вентиляции и отопления

Силовые сети прокладываются кабелями марки ВВГ, КГХЛ по прокладываемым кабель-каналам.

Изменять марку и сечение кабеля, провода можно только после согласования с проектной организацией.

Подвод к электроприемникам осуществляется в гибких вводах

Прием электроэнергии осуществляется в распределительном шкафу (ШР)

Управление тепловыми завесами и приточными клапанами осуществляется в шкафах вентиляции (ШВ1, ШВ2, ШВ3)

Размещение электрооборудования и проводов уточняется при монтаже оборудования по месту.

Позиции приборов и устройств соответствуют схеме внешних соединений и схемам внешних подключений приборов и оборудования по разделам ЭОМ иАК.

$$P_y = 18,54 \text{ kBm}$$
$$I_y = 64,2 \text{ A}$$

						ЭОМ.2				
						Вентилиция боксов гаража РММ ул. Газовиков, 1, п. Кысыл—Сыл Вилуйский улус				
Изм.	Кол. уч.	Лист?	док	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
Исполн.		Назаров				Боксы ?1—3		Р	1	9
ГИП		Аммосова								