


фаза А
P_y = 4,98 кВт
I_y = 14,9А

фаза В
P_y = 4,42 кВт
I_y = 13,4А

фаза С
P_y = 4,18 кВт
I_y = 12,4А



Тип автомата или предохранителя	Провода к пусковому аппарату			Пусковой аппарат		Потребители электрической энергии									Производственные механизмы
	Марка и сечение провода (кабеля), мм²	Способ прокладки	Длина, м	Тип	Ток распределителя, А	Марка и сечение провода (кабеля), мм²	Способ прокладки	Длина, м	№ по плану	Условное обозначение	Тип	Установленная мощность, кВт	Номинальный ток, А	Пусковой ток, А	Наименование
Ток уставки или плавкой вставки, А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BA 47-29-1/6A						ВВГ 3х1,5	кабель канал	40			Гранит-3	0,20х4	2,5		Пожарная сигналиязия
BA 47-29-1/6A						ВВГ 3х1,5	кабель канал	65	ПЕ2.1-ПЕ3.4-ВВГ.8		31FSLe2-CT, NM230A Belimo CM230	0,03х8	1,0		Привод воздушного клапана
BA 47-29-1/16A	3 х ПВЗ 2,5	щит	2,5	КМИ-11210	10	ВВГ 5х2,5	лоток	10	У2		AB-500/450-П	154	12		Воздушнотепловая завеса
BA 47-29-1/6A	3 х ПВЗ 1,5	щит	2,5	КМИ-11210	10	ВВГ 5х2,5	лоток	12	У2		Wilо TOP-S 30/4	18	0,4		Насос циркуляционный

						ЭОМ.2		
						Вентиляция боксов гаража РММ		
						ул. Газовиков, 1, п. Кысыл-Сыл		
						Вилуйский улус		
Изм.	Кол. уч.	Лист?	докум.	Подп.	Дата			
Исполн.	Назаров							Листов
ГИП	Аммосова					Боксы ?1-3		Р 5 9