

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Расчетная схема силовых сетей	
3	План на отм. 0.000	
4	Шкаф аварийной вентиляции. Силовые цепи питания	

Ведомость сылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
ЭОМ.3.С	Спецификация материалов и оборудования	1 листа

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Общие указания

Данный раздел проекта разработан на основании отопление и вентиляция (ОВ)
По степени надежности электроснабжения токоприемники относятся ко 2 категории.

Приемниками электроэнергии является технологическое оборудование системы вентиляции и отопления

Силовые сети прокладываются кабелями марки ВВГ, КВВГ по прокладываемым кабель–каналам.

Изменять марку и сечение кабеля, провода можно только после согласования с проектной организацией.

Подвод к электроприемникам осуществляется в гибких вводах

Прием электроэнергии осуществляется в шкафу аварийной вентиляции (ШАВ)

Управление аварийной вентиляцией осуществляется в шкафу аварийной вентиляции (ШАВ)

Размещение электрооборудования и проводов уточняется при монтаже оборудования по месту.

Позиции приборов и устройств соответствуют схеме внешних соединений и схемам внешних подключений приборов и оборудования по разделам ЭОМ иАК.

$P_y = 2,4\text{кВт}$
 $I_y = 6,5\text{А}$

$P_p = 1,3\text{кВт}$
 $I_p = 4,0\text{А}$

						ЭОМ.3			
						Вентиляция гаража ул. Газовиков, 1, п. Кысыл—Сыл Вилуйский улус			
Изм.	Кол. уч.	Лист?	док	Подп.	Дата	Стояночный бокс ?1	Стадия	Лист	Листов
Исполн.	Назаров						Р	1	5
ГИП	Аммосова								
						Общие данные			