

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План на отм. 0.000	

Ведомость сылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
ПС.4.С	Спецификация материалов и оборудования	

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Проектом предусматривается оборудование здания пожарной сигнализацией
Проект выполнен на основании:
СНиП 21–01–97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,
НПБ 110–03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»,
НПБ 104–03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».
НПБ 88–2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».

Прибор охранно–пожарной сигнализации ”Гранит–3” устанавливается в помещении гаражного бокса.
Питание прибора ОПС осуществляется от сети 220В (см. раздел ЭОМ). Прибор оборудован резервным источником питания на 12В.
Заземление прибора осуществляется путем присоединения к общему контуру заземления котельной.

На потолке защищаемого помещения устанавливаются дымовые пожарные извещатели типа ИП 212–78. Шлейфа сигнализации подключать согласно данного раздела. На потолке защищаемого помещения котельной устанавливаются 4 дымовых пожарных извещателя – ПС2. У выхода на высоте 1,5 м от уровня пола в удобном месте устанавливается ручной пожарный извещатель типа ИПР – ПС1.

Сети пожарной сигнализации выполняются кабелем МКЭШ 2х0,5 в лотках
Реле состояния прибора ПНЦЗ ”Гранит–3” используется в схеме аварийного отключения вентиляции и передаче сигнала о возгорании на охраняемом объекте (см. раздел АК).

						ПС.4			
						Вентиляция гаража ул. Газовиков, 1, п. Кысыл—Сыл Вилюйский улус			
Изм.	Кол. уч.	Лист	? док	Подп.	Дата	Стояночный бокс ?2	Стадия	Лист	Листов
Исполн.	Назаров						Р	1	2
ГИП	Аммосова								
						Общие данные			