

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Расчетная схема силовых сетей	
3	План на отм. 0.000	
4	Шкаф аварийной вентиляции. Схема подключений	
5	Шкаф аварийной вентиляции. Силовые цепи питания	

Ведомость сылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
ЭОМ.1.С	Спецификация материалов и оборудования	2 листа

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Общие указания

Данный раздел проекта разработан на основании отопления и вентиляция (ОВ)
По степени надежности электроснабжения токоприемники относятся ко 2 категории.

Приемниками электроэнергии является технологическое оборудование системы вентиляции и отопления

Силовые сети прокладываются кабелями марки ВВГ, КГХЛ по прокладываемым кабель-каналам.

Изменять марку и сечение кабеля, провода можно только после согласования с проектной организацией.

Подвод к электроприемникам осуществляется в гибких вводах

Прием электроэнергии осуществляется в распределительном шкафу (ШР)

Управление аварийной вентиляцией (Бокс №3) осуществляется в шкафу аварийной вентиляции (ШАВ)

Размещение электрооборудования и проводов уточняется при монтаже оборудования по месту.

Позиции приборов и устройств соответствуют схеме внешних соединений и схемам внешних подключений приборов и оборудования по разделам ЭОМ иАК.

$P_y = 31,45\text{кВт}$
 $I_y = 62,54\text{А}$

$P_p = 19,45\text{кВт}$
 $I_p = 41,7\text{А}$

						ЭОМ.1		
						Вентиляция гаража-стоянки на 50 автом		
						ул. Губкина, 56, п. Кысыл-Сыл		
						Вилуйский улус		
Изм.	Кол. уч.	Лист?	док	Подп.	Дата	Стояночные боксы ?1-6	Стадия	Лист
Исполн.	Назаров						Р	1
ГИП	Аммосова							5
						Общие данные		