

машин

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
<u>Шкаф распределительный</u>								
ШР	Щит распределительный ЩРН-24	ЩРН-24з-0 36 УХЛЗ	МКМ12-N-24-31-Z	ООО «ИЭК»	шт	1		
QF1	Автоматический выключатель, 3 пол., 100А, х-ка С, 10к	ВА47-100 3Р 32А х-ка С	MVA40-3-100-C	ООО «ИЭК»	шт	1		
QF5,QF7,QF8	Автоматический выключатель, 3 пол., 32А, х-ка С	ВА47-29 3Р 32А х-ка С	MVA21-3-032-C	ООО «ИЭК»	шт	3		
QF3,QF4	Автоматический выключатель, 1 пол., 6А, х-ка С	ВА47-29 1Р 6А х-ка С	MVA21-1-006-C	ООО «ИЭК»	шт	2		
QF2	Автоматический выключатель, 1 пол., 10А, х-ка С	ВА47-29 1Р 10А х-ка С	MVA21-1-010-C	ООО «ИЭК»	шт	1		
QF6	Автоматический выключатель, 1 пол., 4А, х-ка С	ВА47-29 1Р 4А х-ка С	MVA21-1-004-C	ООО «ИЭК»	шт	1		
1	Шина «N» нулевая 8х12мм 14/2		YNN21-14-100	ООО «ИЭК»	шт	1		
2	Ограничитель на DIN-рейку			ООО «ИЭК»	шт	4		
3	Сальник	PG13,5	YSA20-12-13-54-K41	ООО «ИЭК»	шт	10		
<u>Монтажные изделия</u>								
1	Кабель-канал 60х40			ООО «ИЭК»	м	150		
2	Кабель канал 25х40			ООО «ИЭК»	м	60		опуски
3	Хомут кабельный, 4,8х200мм		УНН10-04-200-050	ООО «ИЭК»	уп.	10		
4	Хомут кабельный, 4,8х160мм		УНН10-04-160-050	ООО «ИЭК»	уп.	10		
5	Саморез с прессшайбой со сверлом, 4х35				шт	1000		
6	Болт в сборе, М8х45, (болт, гайка, 2 шайбы)				шт	8		
7	Коробка распаечная трехрожковая, наружная				шт	10		
8	Металлорукав	РЗ-ЦХ-12			м	25		
9	Металлорукав	РЗ-ЦХ-18			м	25		
10	Бирка маркировочная				шт	200		маркировка кабеля
<u>Кабели и провода</u>								
1	Кабель силовой с медными жилами	ВВГ 3х1,5			м	400		
2	Кабель силовой с медными жилами	ВВГ 5х4,0			м	75		
3	Кабель силовой с медными жилами	КГХЛ 5х4,0			м	40		
4	Провод установочный с медными жилами (синий)	ПВ3 2,5			м	10		
5	Провод установочный с медными жилами (коричневый)	ПВ3 2,5			м	10		
6	Провод установочный с медными жилами (коричневый)	ПВ3 4,0			м	10		
<u>Шкаф аварийной вентиляции</u>								
ШАВ	Щит с монтажной панелью 650х500х220	ЩМП-3-0 36 УХЛЗ		ООО «ИЭК»	шт	1		
QF101	Автоматический выключатель, 3 пол., 32А, х-ка С	ВА47-29 3Р 32А х-ка С	MVA21-3-032-C	ООО «ИЭК»	шт	1		
QF104, QF105	Автоматический выключатель, 3 пол., 16А, х-ка С	ВА47-29 3Р 16А х-ка С	MVA21-3-016-C	ООО «ИЭК»	шт	2		
QF102, QF103	Автоматический выключатель, 1 пол., 10А, х-ка С	ВА47-29 1Р 10А х-ка С	MVA20-1-010-C	ООО «ИЭК»	шт	2		
КМ104, КМ105	Пускатель магнитный нереверсивный	КМИ-11210 12А 230В/АС-3 1НО	ККМ11-012-230-10	ООО «ИЭК»	шт	2		
КК104, КК105	Реле электротепловое	РТИ-1314 7,5-10,0А	DRT10-0007-0010	ООО «ИЭК»	шт	2		

						ЭОМ.1.С		
						Вентиляция гаража-стоянки на 50 автом.		
						ул. Губкина, 56, п. Кысыл-Сыл		
						Вилуйский улус		
Изм.	Кол. уч.	Лист?	док	Погл.	Дата	Стояночные боксы ?1-6	Стадия	Лист
Исполн.	Назаров						Р	1
ГИП	Аммосова							2
						Спецификация материалов		