Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
	Шкаф аварийной вентиляции							
К1	Реле промежуточное, 3 конт., 5А, 230В	РЭК 78/3 5А 230В АС	RRP20-3-05-220A	ООО «ИЭК»	шт	1		
1	Розеточный модульный разъем для промежуточного реле	PPM78/3	RRP20D-RRM-3	ООО «ИЭК»	шт	1		
SA104, SA105	Переключатель на 3 фиксированных положения	ALCLR-22	BSW10-ALCLR-3-KO2	ООО «ИЭК»	шт	2		
	Отдельные приборы и изделия							
QSA1,QSA2, QSA3, QSA4	Сигнализатор загазованности природный газ	RGD MET MP1		Seitron	шт	4		
ОС1	Выключатель концевой серии ВПК	ВПК-2112		ЗАО «Завод Специальных технических систем»	шт	1		Для тепловой завесы КЭВ
	Монтажные изделия							
1	Маркеры кабельные, 1,5мм^2	0-9, N, A, B, C		ООО «ИЭК»	шт	1000		По 1000 каждого вида
2	Хомут кабельный, 4,8х160мм		UHH10-04-160-050	ООО «ИЭК»	уп.	3		
3	Труба гофрированная ПВХ с зондом	Двнутр.=10,7мм	CTG20-16-K41-100	ООО «ИЭК»	м	30		
4	Труба гофрированная ПВХ с зондом	Двнутр.=14,1мм	CTG20-20-K41-100	ООО «ИЭК»	м	20		
5	Труба гофрированная ПВХ с зондом	Двнутр.=18,3мм	CTG20-25-K41-050	ООО «ИЭК»	м	20		
6	Бирка маркировочная				шт	100		
	Кабели и провода							
1	Кабель силовой с медными жилами	ВВГ 3х1,5		ОАО «Саранскккабель»	м	150		
2	Кабель контрольный гибкий с медными жилами	ВВГ 4х1,0		ОАО «Саранскккабель»	м	100		
3	Провод монтажный с медными жилами экранированный	МКЭШ 3х0,75			м	50		
4	Провод установочный с медными жилами	ПВ3 1,5			м	10		
5	Провод установочный с медными жилами	ПВ3 1,0			м	10		

машин

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АК.1.С			
						Вентиляция гаража–стоянки на 50 авто ул. Губкина, 56, п. Кысыл–Сыл Вилюйский улус			
Исполн.		Назаров				Стояночные боксы ?1–6	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Аммосова					Р	1	1
						Спецификация материалов и			