

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер

А.В. Ильиных

« 18 » 10 2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по пожарной безопасности
по УКПГ Средневилюйского и Мастахского ГКМ в 2017 г.

Место расположения	Республика РС(Я) Вилюйский улус, пос. Кысыл-Сыр; Кобяйский улус, село Мастах.
Основание	Настоящее техническое задание
Заказчик	ОАО ЯТЭК
Основные требования	1. Наличие юридического пакета на вид деятельности предусмотренный настоящим техническим заданием; 2. Наличие квалифицированного персонала из числа собственных работников по борьбе с пожаром и эвакуации персонала; 3. Профессиональное осуществление обслуживания объектов Заказчика; 4. Умение принимать необходимые меры по ликвидации пожаров, эвакуации персонала и спасению материальных ценностей Заказчика; 5. Организация и выполнение работ по профилактике и ликвидации пожаров; 6. Выявление нарушения норм, правил, стандартов и инструкций пожарной безопасности путем периодических осмотров охраняемого объекта; 7. Разрабатывать оперативный план пожаротушения, обще-объектовые, цеховые инструкции по пожарной безопасности, планы эвакуации, памятки и др.; 8. Проведение подготовки ДПД Заказчика; 9. Разработка мероприятий направленных на устранение причин возникновения пожаров; 10. Проведение занятий по пожарно-техническому минимуму, пожарно-техническим занятиям и инструктированию персонала Заказчика; 11. Умение вести внутриведомственный учет пожаров, с целью анализа причин возникновения пожаров, боевых действий и выработки предложений по совершенствованию профилактики и тактик пожаротушения; 12. Наличие у пожарной команды свидетельства о прохождении обучения по первоначальной подготовке на право тушения и управление пожарных автомобилей; 13. Наличие ГазоДымоЗащитной службы и умения применения ГДЗ оборудования; 14. Проверка работоспособности систем пожарной автоматики, стационарных систем пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения, а также первичных средств пожаротушения. 15. Проведение тренировок по плану ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) и плану ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (ПЛАРН); 16. Рекомендации предыдущих заказчиков/подтверждение опыта;
Виды услуг	1. Круглосуточное обслуживание объектов Заказчика в соответствии с требованиями пожарной безопасности с целью избежания возможных ситуаций связанных с возникновением пожара;

	2. Выставление поста на причале в пос. Кысыл-Сыр при проведении приема метанола и перекачке газоконденсатной продукции в речные наливные суда; 3. Метод работы – вахтовый 15/15; 4. Разработка документации по пожарной безопасности: оперативный план пожаротушения, обще-объектовые, цеховые инструкции по пожарной безопасности, планы эвакуации, памятки и др. 5. Проведение обучения и подготовки ДПД Заказчика. 6. Выявление и рекомендации по устранению нарушений норм, правил, стандартов и инструкций пожарной безопасности. 7. Разработка мероприятий направленных на устранение причин возникновения пожаров. 8. Проведение занятий/обучение согласно действующих норм обучения пожарной безопасности работников организаций.		
Дополнительные требования	- Питание привлеченного персонала Исполнителя осуществляется за счет собственных средств; - Проживание персоналу Исполнителя и заправка топливом (бензин) пожарной машины предоставляется Заказчиком; - Содержание пожарной машины в технически исправном состоянии и готовности борьбы с пожаром в ответственности Исполнителя. Все расходные материалы, запасные части необходимые для своевременного выполнения услуг за счет Заказчика. - Перевахтовка персонала пожарной бригады осуществляется за счет Исполнителя; - Допуск персонала Исполнителя к проведению самостоятельных работ разрешается только после проведения инструктажа.		
Штатное расписание	Профессия/должность	Общее кол-во по среднему Вилую	Общее кол-во по Мастах
	Начальник ПЧ*	1	
	Инструктор* противопожарной профилактики	1	
	Начальник караула	2	2
	Водитель пожарной машины	4	2
	Пожарный	12	6
	Итого работников в дневную смену	11	5
	Итого работников в круглосуточную смену	9	4
	Всего:	20	10
	Итого:	30	

* - метод работы 5/2 (8 ч.);

Пожарные автомобили предоставляются Заказчиком.

Составил:

Заместитель главного инженера по ПБ и ОТ
ОАО ЯТЭК



А. В. Сухинин