

« УТВЕРЖДАЮ »

Главный инженер

ОАО «ЯТЭК»

Ильиных А.В.

2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по выполнению комплекса работ по противофонтанному обслуживанию объектов, эксплуатируемых ОАО «ЯТЭК» на 2017 г.

Лот № _____

1	Заказчик:	ОАО «Якутская-топливно-энергетическая компания»
2	Вид оказываемых услуг:	Проведение профилактических работ по предупреждению возникновения открытых газовых и нефтяных фонтанов при эксплуатации фонда скважин и при проведении капитального ремонта скважин на объектах, эксплуатируемых ОАО «ЯТЭК» в 2017 г. (Приложение № 1 к ТЗ План КРС на 2017 г.), оперативная ликвидация газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов в случае их возникновения.
3	Дата начала оказания услуг:	01.01.2017 г.
4	Дата окончания оказания услуг:	31.12.2017 г.
5	Наименование объектов:	Фонд скважин Средневилюйского ГKM, Мастахского ГKM, Толонского ЛУ, Тымтайдахского ЛУ ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»
6	Географическое положение объекта (место проведения работ):	Республика Саха (Якутия): 1. Вилюйский район: - Средневилюйское ГKM – 56 скважин (3, 5, 8, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 95, 96, 97); - Толонский ЛУ – 1 скважина (20); - Тымтайдахский ЛУ – 1 скважина (23); 2. Кобяйский район: - Мастахское ГKM – 18 скважин (11, 24, 30, 55, 62, 65, 66, 68, 71, 77, 98, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111);
7	Требования к выполнению оказания услуг:	1. Обследование объектов Заказчика районным инженером Исполнителя в соответствии с календарным графиком. 2. Круглосуточное дежурство личного состава Исполнителя в режиме оперативной готовности к выезду в случае возникновения аварии на

		объектах Заказчика. 3. Обеспечивать постоянную готовность своих оперативных подразделений, оборудования, транспортных средств, специальных приспособлений, материалов к ликвидации аварий на объектах Заказчика, сопряженных возникновением газонефтяных выбросов и открытых фонтанов. 4. Ежемесячно проводить профилактическую работу по предупреждению возникновения газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при эксплуатации Заказчиком нефтяных и газовых скважин в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению профилактической работы по предупреждению возникновения открытого фонтанирования скважин на предприятиях нефтяной промышленности», введенной в действие приказом Минэнерго РФ от 15 февраля 2011г. №52. 5. Выполнять работы по ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов в случае их возникновения на объектах Заказчика незамедлительно после получения извещения об аварии на объекте, с возможностью привлечением дополнительных сил и средств. 6. Осуществлять контроль за соблюдением требований Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, Положений, Инструкций и других нормативных документов по противофонтанной безопасности на объектах Заказчика. 7. Принимать участие в расследовании происшедших газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов с целью установления причин их возникновения и выявления виновных лиц. 8. Ежемесячно, не позднее последнего дня текущего месяца, предоставлять Заказчику график проведения обследования фонда скважин на месторождениях Заказчика на следующий месяц. 9. Предоставлять отчет о проведенных обследованиях фонда скважин на месторождениях Заказчика в течение 10 дней после проведения обследования. 10. Ежемесячно проводить инструктажи на
--	--	--

		рабочих местах для инженерно-технических работников, работников буровых бригад, бригад освоения и капитального ремонта скважин по методам предупреждения, раннего обнаружения, первоочередным действиям при возникновении и ликвидации газонефтеводопроявлений и других аварийных ситуаций (с оформлением соответствующей документации, подтверждающей проведение инструктажей). 11. Участвовать в работе комиссий: по обследованию устьев законсервированных скважин, проверке состояния противofонтанной и промышленной безопасности на опасных производственных объектах. 12. Согласовывать планы работ, типовые и фактические схемы обвязки устьев скважин. 13. По требованию заказчика предоставлять информацию о состоянии противofонтанной безопасности на объектах. 14. По запросу Заказчика доводить информацию по газонефтеводопроявлениям и открытым фонтанам, произошедшим на предприятиях, обслуживаемых Исполнителем. 15. Принимать участие в разработке планов предупреждения и ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, нормативных документов по противofонтанной безопасности и рекомендаций по повышению эффективности предупреждения открытого фонтанирования скважин. 16. Участвовать в проведении учений на объектах Заказчика по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с газонефтеводопроявлениями и открытыми фонтанами в соответствии с планом учений. 17. Ежемесячно проводить теоретические занятия по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов с персоналом ЦДГ и УДН.
8	Основание:	Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ФНиП ПБ в НГП 2013
9	Технические требования к	1. Наличие квалифицированного персонала

	Исполнителю:	в составе, достаточном для производства, согласно объемов производственной программы. - Наличие необходимого оборудования, материалов, склада аварийного запаса, техники для проведения профилактических и аварийных работ. - Способность немедленного выдвижения при поведении ликвидации открытых НГВП. - Наличие в регионе производственной базы с круглосуточной диспетчерской службой и дежурством производственного персонала. - Наличие необходимых лицензий, разрешительных и аттестационных документов сроком действия по 31.12.2017 г. - Персонал Исполнителя должен быть квалифицированным, иметь профессиональную подготовку, обладать опытом работы по данному профилю, должен быть обеспечен необходимыми средствами для реагирования на газонефтеводопроявления и/или открытые фонтаны.
10	Режим оказания услуг:	В соответствии с графиком обследования скважин.
11	Необходимый уровень обеспечения безопасности оказания услуг (в т.ч. требования к спецодежде и оснащению СИЗ персонала; требования в области безопасности к технике, её оснащению):	Наличие сертифицированной спецодежды и СИЗ для посещения ОПО, ликвидации аварий в случае их возникновения. Оснащенность склада АЗ в соответствии с нормами.
12	Привлечение субисполнителей:	Запрещено.
13	Прочие / особые / дополнительные условия / требования:	- Исполнитель сам должен обеспечить себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами и коммуникационным оборудованием на время контракта. - Исполнитель за свой счет и без увеличения стоимости Услуг должен заключить договор добровольного страхования от несчастных случаев своего персонала. - Обеспечение доставки специалиста Исполнителя до точки отправки на объекты (офис Заказчика) за собственный счет.
14	Услуги и материалы, предоставляемые Заказчиком:	Предоставлять работникам Исполнителя беспрепятственный доступ на обслуживаемые производственные объекты Заказчика.

		2. Предоставлять работникам Исполнителя, при ликвидации газоводонефтепроявлений и открытых фонтанов, помещения, оборудованные всем необходимым для размещения и отдыха. 3. При необходимости выделять транспортные средства для выезда работников профилактики Исполнителя на обслуживаемые объекты.
15	Реквизиты технического специалиста для получения дополнительной информации	Заместитель начальника ПТО Ажигалов Д.М., т. (4112) 401-401 доб.11-83, AzhigalovDM@yatec.ru

Главный геолог

Неутолимов Д.Ю.

Заместитель начальника ПТО

Ажигалов Д.М.

Начальник геологической службы

Галиев Г.Р.

Начальник цеха КРС и ПГИ

Самончик Д.В.

Начальник отдела ПБиОТ

Тури Р.Э.