

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО «ЯТЭК»
Ильиных А.В.
«30» июня 2016 г.

Техническое задание на проведение контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений УКПГ ОАО «ЯТЭК»

Наименование раздела	Описание раздела
1. Основание для производства работ	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.1997 №116-ФЗ, в редакции в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»
2. Местонахождения объекта	Республика Саха (Якутия), Вилуйский улус, п.Кысыл-Сыр
3. Требования к Исполнителю работ.	3.1. Опыт работы в области экспертизы промышленной безопасности газонефтепромыслового оборудования не менее 5 лет. 3.2. Для допуска к участию в закупочной процедуре претендент предоставляет: • лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение экспертизы промышленной безопасности; • свидетельство об аттестации лаборатории НК в соответствии с Правилами аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля ПБ 03-372-00; • сертификаты на технические устройства; • соответствующие стандарты и методическое обеспечение диагностических работ; • свидетельства об аттестации по методам НК специалистов по техническому диагностированию; • свидетельства об аттестации по правилам безопасного проведения работ специалистов по техническому диагностированию, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; • программу проведения экспертизы промышленной безопасности оборудования.
4. Объем работ.	4.1 Диагностика (дефектоскопия), экспертиза промышленной безопасности оборудования УКПГ согласно перечня

Перечень сосудов подлежащих проведению экспертизы промышленной безопасности

№ п/п	Наименование оборудования	Участок	Кол-во, шт.	Вид работ
1	Шлейф Скважины № 96, протяженность трубопровода -1182 метров, диаметр 159х12.	УДиПГиГК №1 СВГКМ	1	ЭПБ
2	Метанолопровод скважины № 96, протяженность- 1717 метров, диаметр 57х6.	УДиПГиГК №1 СВГКМ	1	ЭПБ
3	РВС- 1000 Рег.№ Е-1, метанол, УКПГ-1	УДиПГиГК №2 УКПГ-1	1	ЭПБ
4	РВС- 1000 Рег.№ 10, б/н, котельное топливо.	УДиПГиГК №2 УПГК	1	ЭПБ
5	РВС – 5000 Рег. № 12, б/н, бензиновая фракция.	УДиПГиГК №2 УПГК	1	ЭПБ
6	РВС – 5000 Рег.№ 14, б/н, котельное топливо.	УДиПГиГК №2 УПГК	1	ЭПБ
7	РВС – 5000 Рег.№ 15, б/н, котельное топливо.	УДиПГиГК №2 УПГК	1	ЭПБ
8	РВС – 5000 Рег.№ 16, б/н, котельное топливо.	УДиПГиГК №2 УПГК	1	ЭПБ
9	Непрямой подогреватель П-1 (япония) СВГКМ	УДиПГиГК №2 УКПГ-1	1	ЭПБ
10	Непрямой подогреватель П-2 (япония) СВГКМ	УДиПГиГК №2 УКПГ-1	1	ЭПБ
11	Сепаратор газовый новое УКПГ-1 поз. 3.5	УДиПГиГК №2 УКПГ-1 расширение	1	ЭПБ

Главный механик

Начальник ЦД

И.о. директора департамента закупок и АХД

Ведущий специалист отдела конкурсных процедур

Д.В. Кияшко

Р.А. Даутов

Е.Д. Казакова

А.С. Евсеева