




Заключение по идентификации системы газопотребления предприятия (г. Якутск)

Адрес: 677015, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. П. Алексеева 76
 Численность персонала обслуживающего объект – 20

№№ п/п	Наименование ОПО	Год ввода в эксплуата тацию	Оборудование применяемое на опасном производственном объекте					
			Марка	Год ввода в эксплуата цию	Технические характеристики	Дата проведенного ВО и ГИ	Дата следующего ВО и ГИ	Диагнос тика
1	Система газопотребления предприятия (г. Якутск)	2001 г.	НН 5000IN18K CACRC Зав.№90734C99H03375	1999	Котлы водогрейные газовые с водяным контуром «MIGHTY THERM» (Майти Терм); Производительностью 1,2 МВт каждый; Объем водогрейного котла – 0,035 м ³ ; Поверхность нагрева – 31,06 м ² ; Вид топлива – природный газ; ТНП горелок – пилотная; Температура воды – до 95°С; Теплопроизводительность – 1.032 Гкал/час; КПД котла – 85 %.	09.2010	08.2011	Чистка трубкок экрана
2			НН 5000IN18K CACRC Зав.№90733C99H03374	1999		09.2010	08.2011	Чистка экрана полная
3			НН 5000IN18K CACRC Зав.№105802C00110832	2000		09.2010	08.2011	Чистка трубкок экрана
4			НН 5000IN18K CACRC Зав.№11670C01H06742	2001		09.2010	08.2011	Чистка экрана

/ Начальник отдела ЦБ и ОТ

Р.Э. Тули