



УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

Р.Р. Бахтияров

«24» 05 2011 г.

Заключение по идентификации системы газопотребления Участка транспорта УДП ОАО «ЯТЭК»

Регистрационный номер А – 73 – 00039 - 094

Адрес: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Губкина, 56

№	Наименование ОПО	Адрес ОПО	Год ввода объекта в экспл.	Число обслуж. персонала	Оборудование, применяемое в ОПО					
					марка	Технич. характеристики	Год выпуска	Дата техн. диагн.	Ф.И.О., должность ответственного	
1	Система газопотребления Участка транспорта	Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Губкина, 56	2002	5	КЧМ-5 (9 секций)	Расход газа 11,2 м куб/час. Давление газа 220 кг/м кв. Производительность 96 кВт	2002		Начальник теплоэнергетического участка В.Ф. Усанов	
					КЧМ-5 (9 секций)					
					КЧМ-5 (9 секций)					
					КЧМ-5 (9 секций)					
					КЧМ-5 (9 секций)					

№	Наименование ОПО	Адрес ОПО	Год ввода объекта в экспл.	Число обл. персона	Оборудование, применяемое в ОПО				
					марка	Технич. характеристики	Год выпуска	Дата тех. диагн	Ф.И.О., должность ответств. лица
2	Котельная административного здания	Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Губкина, 56	2006		КЧМ-5 (4 секции)	Расход газа 4,4 м куб/час. Давление газа 220 кг/м кв. Производительность 38,5 кВт	2002		Начальник теплоэнергети ческого участка В.Ф. Усанов
3	Котельная актового зала		2005		Бойлер SB-30	Расход газа 4,2 м куб/час. Давление газа 220 кг/м кв. Производительность 35 кВт	2001		
4	Котельная теплового склада		2006		Бойлер SB-30	Расход газа 4,2 м куб/час. Давление газа 220 кг/м кв. Производительность 35 кВт	2001		
5	Котельная кузнечного цеха				2006	КЧМ-5 (4 секции)	Расход газа 4,4 м куб/час. Давление газа 220 кг/м кв. Производительность 38,5 кВт	2002	
6	Котельная гаража с боксами 7-8	2002	КЧМ-5 (9 секций)	Расход газа 11,2 м куб/час. Давление газа 220 кг/м кв. Производительность 96 кВт	2002				
			КЧМ-5 (9 секций)						

/Начальник отдела ПБ и ОТ

Р.Э. Тули