

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
А.В. Ильиных
«22» 2018г.

Техническое задание на регуляторы давления и ЗИП к ним.

1. Предмет договора: Право заключения договора поставки регуляторов давления и ЗИП к ним.

2. Краткая характеристика и количество поставляемого товара: Поставке подлежит: регуляторы давления и ЗИП к ним, согласно таблицы

3. Сроки поставки: 75 календарных дней

4. Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт 2 км.

№п/п	№ заявка	Заказчик	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Я000-000406	ГАЗОВАЯ СЛУЖБА	ЗИП на регулятор давления газа РД-32М (комплект пружин, мембраны)	шт	4,00
2	Я000-000406	ГАЗОВАЯ СЛУЖБА	ЗИП на регулятор давления газа РДГ-50Н	шт	4,00
3	Я000-000406	ГАЗОВАЯ СЛУЖБА	ЗИП на регулятор давления газа РДГ-50Н(В)	шт	2,00
4	Я000-000406	ГАЗОВАЯ СЛУЖБА	ЗИП на регулятор давления газа РДНК-У (комплект пружин, мембраны)	шт	4,00
5	Я000-000406	ГАЗОВАЯ СЛУЖБА	ЗИП на регулятор давления газа РДСК-50 БМ	шт	2,00
6	Я000-000468	ГАЗОВАЯ СЛУЖБА	Комплект ремонтный Са4.075.060-01 для регулятора давления РД-80	компл	2,00
7	Я000-000468	ГАЗОВАЯ СЛУЖБА	Комплект трубок к регулятору давления газа РДБК1-50/25 (полный рем комплект)	компл	4,00
8	Я000-000406	ГАЗОВАЯ СЛУЖБА	Регулятор давления газа РДБК1П 100/70 со встроенным ПЗК	шт	2,00
9	Я000-000406	ГАЗОВАЯ СЛУЖБА	Регулятор давления газа РДНК-У Q=1000м3/ч	шт	2,00
10	Я000-000416	СГЭ	Регулятор подачи газа РППГ-20Г	шт	1,00

5.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам, техническим условиям и законодательству.

5.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

5.3. Каждое изделие должно поставляться в закрытом положении с пластиковыми заглушками на проходных отверстиях.

5.4. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 4-го квартала 2017 г.

5.5. Каждое изделие должно иметь заводской паспорт с отметкой ОТК, на всю партию должна быть предоставлена заверенная копия сертификата соответствия ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013 и сертификаты на крепеж и КОФ, руководство по эксплуатации

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
- после капитального или восстановительного ремонта;
- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

5.6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию

6. Требования к безопасности поставляемого товара

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

Иметь сертификат соответствия РФ.

Иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах.

7. Товары должны поставляться в упаковке, соответствующей их характеру и способу транспортировки.

Упаковка должна предохранять Товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

8. Тара и упаковка должны быть многооборотными и гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Согласовано:

Мастер газовой службы

Главный энергетик

Сокарев Н.Н.

Нестеров М.С.