Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип,марка,обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Автоматический выключатель двухполюсный на 220 В до 63 А	ТУ 16-97 ИУКЖ.656331.053 ТУ						
	с уставкой тока на 25 А	ВА61F29-1К63NA		ОАО "ДЗНВА", г.Дивногорск	шт	1		
2	Пускатель электромагнитный, нереверсивный с кнопками "Пуск" и "Стоп"	ГОСТ 2491-82		г. Кемерово Электро-				
	на 380 В, 10 А, с реле н.э. 10 А, со степенью защиты IP54	ПМЛ-1230		технический завод	шт	1		
3	Пост управления взрывозащищенный двухкнопочный ; 380В;10А	ТУ 16-89 ИМШБ.642254.017 ТУ		ОАО "ВЭЛАН"				
	с видом взрывозащиты 2ExdIIBT6, со степенью защиты IP65	ПВК36-2ExdIIBT6 ХЛ1		г.Зеленокумск	шт	1		
4	Коробка клеммная соединительная на 16 зажимов,	ТУ 36.18.29.01-88						
	взрывозащищенная со степенью защиты IP65	КЗНС-16		МПО"Электромонтаж"	шт	1		
5	Кабель силовой, на напряжение 660 В, в изоляции и оболочке из	ТУ 16.К71-310-2001						
	поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, низким дымо-газо-	ТУ 16.К71-322-2002		ОАО "Электрокабель",				
	газовыделением, с алюминиевыми жилами сечением 5х4,0 мм.кв.	ВВГнг-LS-0,66 кВ		г. Кольчугино	км	0,010		
6	То же, сечением 3х6,0 мм.кв.	ВВГнг-LS-0,66 кВ		То же	км	0,010		
7	Кабель контрольный в резиновой изоляции, в свинцовой оболочке,			"Балтпромкомплект",				
	бронированный , без защитного покрова из кабельной пряжи ,	ГОСТ 1508-78Е		г. Санкт-Петербург,				
	с медными жилами сечением 10х1,5 мм.кв.	КРСБГ-0,66 кВ		г. Москва	км	0,450		
8	То же, сечением 10х2,5 мм.кв.	КРСБГ-0,66 кВ		То же	км	0,070		
9	То же, сечением 4х2,5 мм.кв.	КРСБГ-0,66 кВ		То же	км	0,010		
10	Труба стальная водогазопроводная сдиаметром условного прохода 32 мм	ГОСТ 3262-75*			м	25	2,73	
11	Металлорукав в ПВХ изоляции для предохранения проводов, кабелей	Сер-кат №РОСС РУ.МЕ80.01414						
	от механических повреждений	РЗ-ЦПнг20			м	5		

Взам.инв.№

Под. и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
Нач. отд.		Пляскина			06.13
Проверил		Переточенков			06.13
Исполнил		Кычкина			06.13
Н.контр.		Морозова			06.13

4392-ЭС.С

Корректировка ПСД по объекту "Расходный склад для компаундирования ГСМ на территории производственной базы ОАО"ЯТЭК" на 2 км Маганского тракта в связи с изменениями технологического регламента на моторные топлива"

Наружные элетрические сети	Стадия	Лист	Листов
	П	1	1
Спецификация оборудования	ЗАО "Якутпромстройпроект" г.Якутск		

Копировал

Формат А3