

«Утверждаю»
 Технический директор ОАО «ЯТЭК»

 А.П. Кочкин
 « » 2014 г.

**Техническое задание
 на поставку аккумуляторных батарей CSB GP 12260 12В 26А/ч.**

Реквизиты заказчика:		
Наименование организации		ОАО «ЯТЭК»
Адрес		677015, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. П.Алексеева д. 76, тел. (4112) 401-401, факс. (4112) 401-592.
Телефон		8(41132)20261*2195, сот.89245977097
E-mail		ReryakhovAV@yatec.ru
Контактное лицо		Репяхов Алексей Викторович
№ п/п	Параметры задания	Значение, содержание
1	Режим эксплуатации:	Источник бесперебойного питания
2	Условия эксплуатации:	
2.1	Вид климатического исполнения УХЛ категории размещения по ГОСТ 15150	ХЛ
2.2	Температура окружающего воздуха при эксплуатации	+50 ⁰ ...-20 ⁰ С
3	Технические характеристики:	
3.1	Номинальное напряжение, В:	12
3.2	Номинальная емкость (20ч), Ач:	26
3.3	Размеры (Д x Ш x В x В макс), мм:	166 x 175 x 125 x 126,5
3.4	Вес, кг.:	8,5
3.5	Выводы (Тип клеммы):	Под болт М5
3.6	Материал корпуса:	ABS (акрило-бутадиен-стирол)
3.7	Емкость, Ач:	26А/ч при 20-часовом разряде до 1.75В/Эл при 25°С
3.8	Максимальный ток разряда, А:	350 (5с)
3.9	Внутреннее сопротивление, мОм:	11
3.10	Диапазон рабочих температур, °С:	Разряд: от -20 до +50°С; заряд: от -20 до +40°С; хранение: от -20 до +40°С
3.11	Номинальная рабочая температура, °С:	25°С
3.12	Заряд (циклический режим):	Максимальный ток заряда: не более 7,8 А; напряжение заряда: 14,4 - 15 В при 25°С

3.13	Заряд (буферный режим):	Максимальный ток заряда не ограничен; напряжение заряда: 13,5 - 13,8 В при 25°C
3.14	Зависимость емкости от температуры:	40°C - 103%, 25°C - 100%, 0°C - 86%
3.15	Срок службы, лет:	5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде
4	Общие технические требования:	
4.1		Наличие сервисного обслуживания
4.2		Монтаж аккумуляторных батарей и проведение пуско-наладочных работ ИБП поставщиком на территории заказчика
5	Комплектность:	
5.1		Паспорт с гарантийными обязательствами и сертификат качества
6	Гарантийные обязательства:	1 год
7	Количество аккумуляторных батарей CSB GP 12260 12В 26А/ч:	120 шт.

Начальник ГПУ ОАО «ЯТЭК»



В.В. Бабичев

Главный энергетик ОАО «ЯТЭК»



Э.Т. Ахсанов

Зам. главного энергетика ОАО «ЯТЭК»



А.В. Репяхов