



Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

АКТ

Номер документа	Дата составления
	06.12.2017г

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта

Здание очистки и осушки газа УКПГ-2

Материально ответственное лицо

Зам. начальника УДГ-2 Филиппов И.А.

Инвентарный номер объекта

K0002697

Дата ввода в эксплуатацию

01.12.2005г

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечания
1	2	3
1	Штукатурка и краска фасада здания отслоилась и растрескалась	

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечания
1	2	3	4	5
	Здание каменное одноэтажное			
1	Обшивка фасада профлистом стальным по металлическим направляющим с устройством дверных и оконных откосов (площадь проемов 25,65 м2)	м ²	550,3	цвет серый с красными вставками под единый цвет завода
2	Замена каркаса ворот деревянного на из м/к	м.п.	14	
3	Демонтаж старых ворот	М2	12	
4	Изготовление и монтаж ворот распашных	М2	12	2 полотна

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Главный инженер ГПУ

(Должность)

Начальник ЦД ГПУ

(Должность)

Вед.инженер ОКСиР

(Должность)

(подпись)
(подпись)
(подпись)

В.А.Горовик

(Ф.И.О.)

И.А.Филиппов

(Ф.И.О.)

Т.В.Кейман

(Ф.И.О.)

Согласовано: 1-й зам.директора по безопасности ОАО «ЯТЭК»

(подпись)

Асадулаев М.Г.