

Утверждаю
 Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
 А.В. Ильиных
 «02» 03 2015 г.

Техническое задание на поставку кранов шаровых

П.№	Заявка	ЦФО	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	238	Газовая служба	Вентиль Ду25 Ру16 бронза газ	шт	10,00
2	238	Газовая служба	Вентиль Ду20 Ру16 бронза газ	шт	20,00
3	238	Газовая служба	Кран шаровый Ду80 Ру16 09Г2С ГАЗ	шт	20,00
4	238	Газовая служба	Кран шаровый Ду50 Ру16 бронза ГАЗ	шт	30,00
5	238	Газовая служба	Кран шаровый Ду100 Ру16 09Г2С Газ	шт	20,00
6	227	ТЭУ	Кран шаровый Ду80 Ру16 фланцевый ст.20 пар	шт	4,00
7	227	ТЭУ	Кран шаровый Ду150 Ру16 фланц ст.20 пар	шт	3,00
8	227	ТЭУ	Кран шаровый Ду100 Ру16 фланц ст.20 пар	шт	4,00
9	227	ТЭУ	Кран шаровый Ду50 Ру 16 фланц ст.20 пар	шт	6,00
10	227	ТЭУ	Кран шаровый Ду15 Ру16 бронза пар	шт	16,00
11	257	МРС	Кран шаровый Ду20 Ру16 бронза газ	шт	30,00
12	257	МРС	Кран шаровый Ду15 Ру16 бронза газ	шт	30,00
13	257	МРС	Кран шаровый Ду25 Ру16 бронза газ	шт	30,00
14	257	МРС	Кран шаровый Ду32 Ру16 бронза газ	шт	30,00
15	257	МРС	Кран шаровый Ду40 Ру16 бронза газ	шт	30,00
16	257	МРС	Кран шаровый Ду50 Ру16 бронза ГАЗ	шт	30,00
17	287	Газовая служба	Кран шаровый Ду15 Ру16 бронза газ	шт	30,00
18	287	Газовая служба	Кран шаровый Ду20 Ру16 бронза газ	шт	40,00
19	289	Газовая служба	Кран шаровый Ду25 Ру16 бронза газ	шт	20,00
20	154	ЦХП	Кран шаровый Ду80 Ру16 09Г2С ГАЗ	шт	10,00
21	154	ЦХП	Кран шаровый Ду50 бронза газ	шт	6,00
22	154	ЦХП	Кран шаровый Ду40 Ру16 бронза газ	шт	10,00
23	154	ЦХП	Кран шаровый Ду15 Ру16 бронза ГАЗ	шт	15,00
24	154	ЦХП	Кран шаровый Ду20 Ру16 бронза газ	шт	10,00
25	154	ЦХП	Кран шаровый Ду25 Ру16 бронза газ	шт	10,00
26	154	ЦХП	Кран шаровый Ду32 Ру16 бронза газ	шт	10,00
27	154	ЦХП	Кран шаровый Ду150 Ру16 фланц 09Г2С газ	шт	10,00
28	342	Цех добычи	Кран шаровый Ду20 Ру16 бронза газ	шт	3,00
29	342	Цех добычи	Кран шаровый Ду15 Ру16 бронза ГАЗ	шт	3,00
30	342	Цех добычи	Кран шаровый Ду25 Ру16 бронза газ	шт	3,00
31	235	ТЭУ	Кран шаровый Ду50 Ру25 фланцевый ст20	шт	50,00
32	10	ОКСиР	Кран шаровый Ду 20 Ру 1,6 Мпа ХЛ1 09Г2С с КОФ (согласно ПСД-09-2011-02-5.16-ТХ.С)	шт	1,00
33	10	ОКСиР	Кран шаровый Ду 25 Ру 1,6 Мпа ХЛ1 09Г2С с КОФ (согласно ПСД-09-2011-00-С005-ТХ.С)	шт	3,00
34	10	ОКСиР	Кран шаровый Ду 50 Ру 2,5 Мпа ХЛ1 09Г2С с КОФ (согласно ПСД-09-2011-02-6.1.1-ТХ.С)	шт	1,00
35	10	ОКСиР	Кран шаровый Ду 50 Ру 4,0 Мпа ХЛ1 09Г2С с КОФ (согласно ПСД-09-2011-02-00-ТХ.С)	шт	3,00
36	10	ОКСиР	Кран шаровый Ду 150 Ру 2,5 Мпа ХЛ1 09Г2С с КОФ (согласно ПСД-09-2011-02-00-ТХ.С)	шт	7,00

37	10	ОКСиР	Кран шаровый ст. КШЦ Ду100 Ру25 ст.09Г2С с КОФ (согласно ПСД-09-2011-02-00-ТХ.С)	шт	2,00
38	10	ОКСиР	Кран шаровый ст. КШЦ Ду50 Ру25 ст.09Г2С с КОФ (согласно ПСД-09-2011-02-00-ТХ.С)	шт	2,00
39	10	ОКСиР	Кран шаровый Ду 15 Ру 2,5 Мпа ХЛ1 09Г2С с КОФ (согласно ПСД-09-2011-02-00-ТХ.С)	шт	37,00
40	10	ОКСиР	Кран шаровый Ду 25 Ру 2,5 Мпа ХЛ1 09Г2С с КОФ (согласно ПСД-09-2011-02-5.1-5.10-ТХ.С)	шт	54,00
41	10	ОКСиР	Кран шаровый Ду 25 Ру 10,0 Мпа ХЛ1 09Г2С с КОФ (согласно ПСД-09-2011-02-00-ТХ.С)	шт	4,00
42	10	ОКСиР	Кран шаровый Ду 80 Ру 10,0 Мпа ХЛ1 09Г2С с КОФ (согласно ПСД-09-2011-02-00-ТХ.С)	шт	4,00
43	22	ОКСиР	Кран шаровый фланцевый Ду 20 Ру 2,5 Мпа сталь 09Г2С исполнение ХЛ1 с КОФ (согласно ПСД-09-2011-02-00-ТХ.С)	шт	1,00
Итого				шт	662,00

- Оборудование должно соответствовать соответствию техническому регламенту Таможенного союза Таможенного Союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
- Класс герметичности затвора – «А» по ГОСТ Р 54808, испытательная среда – воздух, давление испытаний Р_{исп}=Р_Н.
- Температура рабочая от - 53 до + 35°C.
- Место эксплуатации оборудования – на открытом воздухе.
- Абсолютная минимальная температура района эксплуатации изделия - 61°C.
- Цвет корпуса – серый, цвет привода – красный, цветные металлы – не окрашиваются.
- Перечень обязательной технической документации:
 - паспорт оборудования, содержащий информацию в соответствии с п. 23 ТР ТС 032/2013;
 - руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке, содержащее информацию в соответствии с п. 27 ТР ТС 032/2013;
 - сертификат или декларация о соответствии ТР ТС 032/2013.
- Каждое изделие должно поставляться в закрытом положении с пластиковыми заглушками на проходных отверстиях.
- Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 4-го квартала 2014 г.
- Запрещена поставка оборудования:
 - б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
 - после капитального или восстановительного ремонта;
 - восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.
- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
- Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.


Составил

Инженер по комплектации
оборудования ОКСиР

Визы согласования

Директор по КСиР

Главный механик

 Г.К. Стручков
 В.И. Голованов
 Д.В. Княшко