

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм	Кол-во	Масса 1ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ								
К1- КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д159Х6 ММ, СТАЛЬ 09Г2С	ГОСТ 10704-91	13830000000709		м	2,5	22.64	
	ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЭПОКСИДНЫМ ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ТУ 2312-001-81136394-2008			м2	2.4		
	КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕОБЕТОНА Д1500 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 1.5 М				шт	1		
	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ	Л(А15)-К1-55 ГОСТ 3634-99			шт	1	60	
	ДОСКА - 2 - СОСНА - 25Х100	ГОСТ 8486-86			м3	0,04		
	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ РУЛОННАЯ ШИРИНОЙ 1 М ТОЛЩИНА 50 ММ (3 СЛОЯ)	К-FLEX ST			м2	1,2		
АНТИКОРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ И ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОД НИЖЕ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ								
ВСЬМА УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ГОСТ 9.602.2005 ТИП 5 В СОСТАВЕ:								
	1) ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ				м2	1,26		
	2) ЛЕНТА ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 2.0 ММ (В 2 СЛОЯ)				м2	2,52		
	3) ОБЕРТКА ЗАЩИТНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 0.6 ММ				м2	1,26		
	ДЕРЕВЯННАЯ РЕЙКА ТОЛЩИНОЙ 25 ММ В ДВА СЛОЯ				м3	0,075		
	РУБЕРОЙД РКМ 350-Б 2 СЛОЯ	ГОСТ 10923-82			м2	4,25		
	ОКРАСКА РЕЙКИ ГОРЯЧЕЙ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ЗА 2 РАЗА	ГОСТ 1709-75			м2	4,25		
	ПРОВОЛКА Ф4 ММ	ГОСТ 3282-74			кг	0,625		
	ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ				м3	0,125		
	ОПТИМАЛЬНАЯ СМЕСЬ				м3	0,96		

Изм.	Изменен.	Замен.	Новых	Аннулир.	Всего листов в документе	№ документа	Подпись	Дата
№№ листов								
Таблица регистрации изменений								

						16048.P2-00-НК.CO			
						Установка комплексной подготовки газа на Средневилуйском ГКМ (II этап)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Промплощадка	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Сканцева				08.2019		Р	1	4
Проверил	Захарова				08.2019				
Гл.специалис	Сканцева				08.2019	Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО ГПИСТРОЙМАШ		
Н.контр.	Никитин				08.2019				
ГИП	Алымов				08.2019				

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм	Кол-во	Масса 1ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПЕСОК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ				м3	0,81		
	К1Н- КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ НАПОРНАЯ							
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ, МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ 09Г2С	ТРУБА 57х3.0 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80			м	20	4.00	
	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ ТИПА 3D, МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ 09Г2С	ОТВОД 90-57х3.5 ГОСТ 17375-2001			шт	3	0.6	
	ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 57 мм, МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ 09Г2С	черт. ТС-623.000-05 серия 5.903-13, вып.8-95			шт	7	2.09	
	АНТИКОРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ							
	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177 В ДВА СЛОЯ ПО СЛОЮ ГРУНТА ГФ-021	ТУ 2310-007-45539771-98 ГОСТ 25129-82*			м2	4,8		
	НЕГОРЮЧИЕ ПРОШИВНЫЕ МАТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ КАМЕННЫХ ПОРОД ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	МП-100 ГОСТ 21880-2011		ЗАО "ИЗОРОК", г. МОСКВА	м3	0,36		
	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА S-0,2 ММ В ДВА СЛОЯ	ГОСТ 10354-82			м2	38,0		
	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	ГОСТ 14918-80*			м2	19,0		
	ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЭПОКСИДНЫМ ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ТУ 2312-001-81136394-2008			м2	3.14		
	К3- ТРУБОПРОВОД РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ СТОКОВ							
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ, МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ 09Г2С	ТРУБА 108х4.0 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80			м	20	10.26	
	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ ТИПА 3D, МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ 09Г2С	ОТВОД 90-108х4.5 ГОСТ 17375-2001			шт	2	2.8	
	ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 108 мм, МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ 09Г2С	черт. ТС-623.000-08 серия 5.903-13, вып.8-95			шт	7	2.48	
	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С	108Х4 ГОСТ 17376-2001			шт	2	2,2	
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ ДУ 100 ММ, РУ 1.0 МПА	ФЛАНЕЦ100-10-11-1-В-СТ.09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015			шт	2	3.94	
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ ГЛУХОЙ ДУ 100 ММ, РУ 1.0 МПА	ФЛАНЕЦ100-10-11-1-В-СТ.09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015			шт	2	3.94	
	АНТИКОРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ							
	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177 В ДВА СЛОЯ ПО СЛОЮ ГРУНТА ГФ-021	ТУ 2310-007-45539771-98 ГОСТ 25129-82*			м2	9,2		
	НЕГОРЮЧИЕ ПРОШИВНЫЕ МАТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ КАМЕННЫХ ПОРОД ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	МП-100 ГОСТ 21880-2011		ЗАО "ИЗОРОК", г. МОСКВА	м3	0,69		
	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА S-0,2 ММ В ДВА СЛОЯ	ГОСТ 10354-82			м2	41,6		
	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	ГОСТ 14918-80*			м2	20,8		
	ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЭПОКСИДНЫМ ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ТУ 2312-001-81136394-2008			м2	6.28		
	АО- ВОЗДУХОВОД СЖАТОГО ВОЗДУХА							
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ, МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ 09Г2С	ТРУБА 38х3.0 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80			м	20	2.59	
	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ ТИПА 3D, МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ 09Г2С	ОТВОД 90-38х3.5 ГОСТ 17375-2001			шт	2	0.3	

Изм.

Кол.уч

Лист

Недок.

Подпись

Дата

16048.P2-00-НК.CO

Лист
2

Инв. №	Взам. инв. №	Подпись и дата	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм	Кол-во	Масса 1ед., кг	Примечание									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9
													ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 38 мм, МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ 09Г2С	черт. ТС-623.000-02 серия 5.903-13, вып.8-95			шт	7	1.72	
													ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЭПОКСИДНЫМ ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ТУ 2312-001-81136394-2008			м2	2.4		
													АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177 В ДВА СЛОЯ ПО СЛОЮ ГРУНТА ГФ-021	ТУ 2310-007-45539771-98 ГОСТ 25129-82*			м2	2.4		
												К41- КАНАЛИЗАЦИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ГФУ								
													ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ, МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ 09Г2С	ТРУБА 57х3.0 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80			м	2	4.00	
												АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ:								
													АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177 В ДВА СЛОЯ ПО СЛОЮ ГРУНТА ГФ-021	ТУ 2310-007-45539771-98 ГОСТ 25129-82*			м2	0,48		
													НЕГОРЮЧИЕ ПРОШИВНЫЕ МАТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ КАМЕННЫХ ПОРОД ТОЛЩИНОЙ 100 мм	МП-100 ГОСТ 21880-2011		ЗАО "ИЗОРОК", г. МОСКВА	м3	0,04		
													ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА S-0,2 мм В ДВА СЛОЯ	ГОСТ 10354-82			м2	3,8		
													СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 мм	ГОСТ 14918-80*			м2	1,9		
													ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЭПОКСИДНЫМ ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ТУ 2312-001-81136394-2008			м2	0,32		
												К41Н- КАНАЛИЗАЦИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ГФУ НАПОРНАЯ								
													ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ФЛАНЦЕВЫЙ ДН50, РУ 4,0МПА С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ	"ГРАНЛОК" серия RD50	DF01A102772	Компания "АДЛ"	шт	1	10	
													ВАНТУЗ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАЛЬНОЙ DN 2"	N 9859		HAWLE	шт	1	10	
													ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ, МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ 09Г2С	ТРУБА 57х3.5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80			м	150	4.62	
													ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ ТИПА 3D, МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ 09Г2С	ОТВОД 90-57х4.0 ГОСТ 17375-2001			шт	10	0.7	
													ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С	57Х4 ГОСТ 17376-2001			шт	4	0,6	
													ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С	89Х6-57Х4 ГОСТ 17376-2001			шт	1	2,8	
													ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 57 мм, МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ 09Г2С	черт. ТС-623.000-05 серия 5.903-13, вып.8-95			шт	40	2.09	
													ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЭПОКСИДНЫМ ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ТУ 2312-001-81136394-2008			м2	24		
												АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ:								
													АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177 В ДВА СЛОЯ ПО СЛОЮ ГРУНТА ГФ-021	ТУ 2310-007-45539771-98 ГОСТ 25129-82*			м2	36		
	НЕГОРЮЧИЕ ПРОШИВНЫЕ МАТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ КАМЕННЫХ ПОРОД ТОЛЩИНОЙ 100 мм	МП-100 ГОСТ 21880-2011		ЗАО "ИЗОРОК", г. МОСКВА	м3	0,7		МАТЫ УЧТЕНЫ В 16048.Р2-00-ТС (СОВМЕСТНАЯ ПРОКЛАДКА С ТРУБОПРОВОДАМИ ТС)												
	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА S-0,2 мм В ДВА СЛОЯ	ГОСТ 10354-82			м2	75,4														
	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 мм	ГОСТ 14918-80*			м2	37,7														
КоН- КАНАЛИЗАЦИЯ ОЧИЩЕННАЯ НАПОРНАЯ																				
Инв. №								16048.Р2-00-НК.СО	Лист											
			Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись			Дата										
									3											

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм	Кол-во	Масса 1ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ, МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ 09Г2С	ТРУБА 57х3.0 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80			м	15	4.00	
	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ ТИПА 3D, МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ 09Г2С	ОТВОД 90-57х3.5 ГОСТ 17375-2001			шт	5	0.6	
	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С	57Х4 ГОСТ 17376-2001			шт	1	0,6	
	ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 57 мм, МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ 09Г2С	черт. ТС-623.000-05 серия 5.903-13, вып.8-95			шт	2	2.09	
	ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДN50, РУ 1,6МПА	ЗПВС-Fl(W)-5-50-MRR- ЕСН -1,6		Компания "АДЛ"	шт	1	2.9	
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ПРИВАРНОЙ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ ДУ 50 мм, РУ 1.6 МПА	ФЛАНЕЦ 50-16-11-1-В-СТ.09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015			шт	2	2.54	
	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ФЛАНЦЕВЫЙ ДN50, РУ 4,0МПА С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ	"ГРАНЛОК" серия RD50	DF01A102772	Компания "АДЛ"	шт	1	10	
	АНТИКОРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ:							
	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177 В ДВА СЛОЯ ПО СЛОЮ ГРУНТА ГФ-021	ТУ 2310-007-45539771-98 ГОСТ 25129-82*			м2	3,6		
	НЕГОРЮЧИЕ ПРОШИВНЫЕ МАТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ КАМЕННЫХ ПОРОД ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	МП-100 ГОСТ 21880-2011		ЗАО "ИЗОРОК", г. МОСКВА	м3	0,3		
	ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА S-0,2 ММ В ДВА СЛОЯ	ГОСТ 10354-82			м2	28,3		
	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	ГОСТ 14918-80*			м2	14,15		
	ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЭПОКСИДНЫМ ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ТУ 2312-001-81136394-2008			м2	2,4		

						16048.P2-00-НК.CO	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата		4