

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №

								2
Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм	Кол-во	Масса 1ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ГРУНТОВКА ФЛ-03Ж (ОДИН СЛОЙ)	ГОСТ 9109-81			м2 кг	5.92 0.651		
	КРАСКА БТ-177 (ДВА СЛОЯ)	ГОСТ 5631-79			м2 кг	5.92 1.776		
	УЗЕЛ 4							
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ DN50 PN 16(1,6) кгс/см2 (МПа). КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ХЛ ПО ГОСТ 15150-69, ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ СРЕДА - ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ ВОДА ТЕМПЕРАТУРОЙ 95 град, С КОМПЛЕКТОМ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ И ПРОКЛАДОК	ЗКЛ2-50-16 ЛС СО ХЛ1		ОАО "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД", г. БЛАГОВЕЩЕНСК	шт	2	28	
	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN20 PN 16(1,6) кгс/см2 (МПа). КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ХЛ1 ПО ГОСТ 15150-69, ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ СРЕДА - ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ ВОДА ТЕМПЕРАТУРОЙ 95 град, С КОМПЛЕКТОМ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ И ПРОКЛАДОК (ВОЗДУШНИКИ И СПУСКНИКИ)	КЗП 400-20-ОФ-016-Х-ХЛ1 ТУ 3742-002-80641210-2008		ООО "КУРГАНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД", г. КУРГАН	шт	4	4.6	
	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN25 PN 16(1,6) кгс/см2 (МПа). КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ХЛ1 ПО ГОСТ 15150-69, ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ СРЕДА - ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ ВОДА ТЕМПЕРАТУРОЙ 95 град, С КОМПЛЕКТОМ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ И ПРОКЛАДОК (ВОЗДУШНИКИ И СПУСКНИКИ)	КЗП 400-25-ОФ-016-Х-ХЛ1 ТУ 3742-002-80641210-2008		ООО "КУРГАНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД", г. КУРГАН	шт	2	5.5	
	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN32 PN 16(1,6) кгс/см2 (МПа). КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ХЛ1 ПО ГОСТ 15150-69, ПЕРЕМЕЩАЕМАЯ СРЕДА - ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ ВОДА ТЕМПЕРАТУРОЙ 95 град, С КОМПЛЕКТОМ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ И ПРОКЛАДОК (ВОЗДУШНИКИ И СПУСКНИКИ)	КЗП 400-32-ОФ-016-Х-ХЛ1 ТУ 3742-002-80641210-2008		ООО "КУРГАНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД", г. КУРГАН	шт	2	10	
	ЗАГЛУШКА ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ, МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ 09Г2С	ЗАГЛУШКА 57х5.0 ГОСТ 17379-2001			шт	2	0.3	
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ, МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ 09Г2С	ТРУБА 32х3.0 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80			м	0.2	2.15	
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ, МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ 09Г2С	ТРУБА 38х2.5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80			м	2.4	2.19	
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ, МАТЕРИАЛ - СТАЛЬ 09Г2С	ТРУБА 57х3.5 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80			м	2	4.62	
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ, МАТЕРИАЛ 09Г2С	ТРУБА 25х2.5 ГОСТ 8734-75/В-09Г2С ГОСТ 8733-74			м	2	1.39	