

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм	Кол-во	Масса 1ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РЕЗЕРВУАР-УСРЕДНИТЕЛЬ, V=24 КУБ.М С НАРУЖНЫМ УТЕПЛЯЮЩИМ СЛОЕМ "ПЕНОФЛЕКС" И ЖЕСТКИМ УТЕПЛЯЮЩИМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ С СИСТЕМОЙ ВОДЯНОГО ОБОГРЕВА, В КОМПЛЕКТЕ С НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ (Q-2-3 КУБ.М/Ч, Н-10М) И ПАВИЛЬОНОМ. (КОМПЛЕКТНАЯ ПОСТАВКА)			ООО ""АГРОСПЕЦКОМПЛЕКС" г.Белгород	компл	1	8000	

ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ НА АНАЛОГИЧНОЕ

Изм.	Изменен.	Замен.	Новых	Аннулир.	Всего листов в документе	№ документа	Подпись	Дата
	№№ листов							
Таблица регистрации изменений								

						16048.P2-90.1, 90.2-TX.CO				
						Установка комплексной подготовки газа на Средневилюйском ГКМ (II этап)				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков Резервуар - усреднитель, V=24 м3 Насосная станция подачи стоков на очистку	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Горшкова				08.2019		Р	1	1	
Проверил	Захарова				08.2019					
Гл.специалис	Сканцева				08.2019					
Н.контр.	Никитин				08.2019	Спецификация оборудования, изделий и материалов				
ГИП	Алымов				08.2019					
						ООО ГПИСТРОЙМАШ				