

Утверждаю:
 Главный инженер ООО «ЯТЭК»
 А.В. Ильиных
 «___» _____ 2015 г.

Техническое задание: «Кабельная продукция для КИПиА»

Объект строительства: «Установка комплексной подготовки газа (УКПГ-1). Расширение».

Насосная поз. 1.2; 1.6

№	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Количество
1	Кабель универсальный для промышленных сетей передачи данных парной скрутки, с медными жилами, с проволочной броней, в общем экране, не распространяющий горение при групповой прокладке, с изоляцией синего цвета, хладостойкое исполнение (температура эксплуатации от -60 до +70°С).	Indusom-ARCTIC-RE-N(S)H Swan-П 500V/-60°С 3х2х1 ГОСТ 18404.0-78 ГОСТ 31565-2012	м.	1000
2	Кабель универсальный для промышленных сетей передачи данных парной скрутки, с медными жилами, с проволочной броней, в общем экране, не распространяющий горение при групповой прокладке, хладостойкое исполнение (температура эксплуатации от -60 до +70°С).	Indusom-ARCTIC-RE-N(S)H Swan-П 500V/-60°С 5х2х1 ГОСТ 18404.0-78 ГОСТ 31565-2012	м.	1850
3	Кабель монтажный экранированный с медными лужеными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ, не распространяющего горение с пониженным дымовыделением, хладостойкого исполнения, температура эксплуатации от -60 до +70°С.	Indusom-ARCTIC-RE-N(S)H Swan-П 500V/-60°С 7х2х1 ГОСТ 18404.0-78 ГОСТ 31565-2012	м.	200
4	Кабель монтажный экранированный с медными лужеными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ, не распространяющего горение с пониженным дымовыделением, хладостойкого исполнения, температура эксплуатации от -60 до +70°С.	Indusom-ARCTIC-RE-N(S)H Swan-П 500V/-60°С 2х2х1 ГОСТ 18404.0-78 ГОСТ 31565-2012	м.	4300

1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
3. Перечень обязательной технической документации:
 - сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);
 - сертификат пожарной безопасности.
4. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2014 г. Запрещена поставка оборудования:
 - б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;
 - восстановленного после аварии или непредодолжительной эксплуатации и т.п.
5. Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием обязательной технической документации:
- паспорт качества;
 - комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

6. Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
7. Срок поставки 60 календарных дней с момента заключения договора.
8. Место поставки: п. Кызыл-Сыр, Склад УМТО ОАО «ЯТЭК».

Составил:

Главный специалист СГМетр

Согласовано:

Директор по КС и Р

Начальник участка КИПиА

Белюсов А.А.

Бурый В.А.

Хотылев Д.С.