

Утверждаю:
 Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
 А.В. Ильиных
 «___» _____ 2015 г.

Техническое задание: «Кабельная продукция для межблочных соединений поз. 1.3 и поз.1.9.»

Объект строительства: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ-1). Расширение.

Технологические печи 20П-1/1, 20П-1/2, 20П-2. Поз.1.3.

№	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Количество
1	Inducom-ARCTIC RE-Y(St)YSWAY-п 7*2*1	Inducom-ARCTIC RE-Y(St)YSWAY-п 500V/-60°C 7x2x1,0	м.	800
2	Inducom-ARCTIC RE-Y(St)YSWAY-п 4*2*1	Inducom-ARCTIC RE-Y(St)YSWAY-п 500V/-60°C 4x2x1,0	м.	800
3.	Inducom-ARCTIC RE-H(St)HSAH-п 3*2*1	Inducom-ARCTIC RE-Y(St)YSWAY-п 500V/-60°C 3x2x1,0	м.	1200
4.	Inducom-ARCTIC RE-Y(St)YSWAY-п 2*2*1	Inducom-ARCTIC RE-Y(St)YSWAY-п 500V/-60°C 2x2x1,0	м.	400
5.	КВБ6ШВнг (А)-LS-XЛ 5x1,5	Вид климатического исполнения кабеля контрольного бронированного КВБ6Шнг(А)-LS - УХЛ, первая категория размещения по ГОСТ 15150-69. Диапазон температур эксплуатации бронированного контрольного кабеля КВБ6Шнг-LS от -50 до +50 градусов Цельсия, при относительной влажности воздуха не более 98 процентов. Монтаж кабеля КВБ6ШВнг-LS без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -7 градусов. КВБ6ШВнг-LS не распространяет горение при групповой прокладке по категории А.	м.	1200

1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в
2. стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
3. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
4. Перечень обязательной технической документации:
 - сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);
 - сертификат пожарной безопасности.
5. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2014 г.
Запрещена поставка оборудования:
 - б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
 - после капитального или восстановительного ремонта;
 - восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.
6. Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием обязательной технической документации:
 - паспорт;
 - комплектовочная ведомость.Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.
7. Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
8. Срок поставки 90 календарных дней с момента заключения договора.
9. Место поставки: п. Кысыл-Сыр, Склад УМТО ОАО «ЯТЭК».

Составил: Инженер по комплектации ОКСиР

Согласовано: Директор УКС и Р

Начальник КИП и А и ТМ

Главный метролог

 Стручков Г.К.
 Бурый В.А.
 Хотылев Д.С.
 Кудряшов А.А.