

«Утверждаю
 Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
 А.В. Ильиных
 «17» 04 2017 г.

Техническое задание на поставку деталей КИП для трубопровода

П.№	Заявка в 1С	ЦФО	Наименование и характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Заявка на МТР Я000-000343	Участок КИПиА	Бобышка под приварку для монтажа гильзы 2010-01 М33х2 -70-Г2	шт	120
2	Заявка на МТР Я000-000343	Участок КИПиА	Бобышка под приварку 2010-01 М20х1,5-40-Г2	шт	80
3	Заявка на МТР Я000-000343	Участок КИПиА	Гильза защитная 2002-02 М33х2 М20х1,5 L=80 PN50	шт	20
4	Заявка на МТР Я000-000343	Участок КИПиА	Гильза защитная 2002-02 М33х2 М20х1,5 L=100 PN50	шт	20
5	Заявка на МТР Я000-000343	Участок КИПиА	Гильза защитная 2002-02 М33х2 М20х1,5 L=160 PN50	шт	35
6	Заявка на МТР Я000-000343	Участок КИПиА	Гильза защитная 2002-02 М33х2 М20х1,5 L=250 PN50	шт	35
7	Заявка на МТР Я000-000343	Участок КИПиА	Гильза защитная 2002-02 М33х2 М20х1,5 L=400 PN50	шт	10
8	Заявка на МТР Я000-000343	Участок КИПиА	Блок клапанный метран 0106 М Т 2 В 1 с резьбой К1/2 на штуцер и накидной гайкой М20х1,5 на датчик	шт	100
9	Заявка на МТР Я000-000343	Участок КИПиА	Шайба-2020-00 – 80	шт	80
10	Заявка на МТР Я000-000343	Участок КИПиА	Шайба-2020-04 – для поз. 1 и 2.	шт	120
11	Заявка на МТР Я000-000290	Цех добычи газа	Блок клапанный 0106 МТ2 2 С В 11	шт	20
Итого					640

1. Каждое готовое изделие в сборе должно иметь заводскую маркировку с указанием следующей информации:

Название изделия, модель, наименование завода изготовителя, серийный номер, дата изготовления, ТУ или ГОСТ по которому данное изделие изготовлено. При невозможности нанесения маркировки на изделия мелкого сортамента (проволока, метизы, сыпучие материалы или технические жидкости) маркировка наносится на запечатанную упаковку или надежно прикрепленную не промокаемую бирку.

2. Каждое готовое изделие должно иметь заводской паспорт с указанием следующей информации:

серийный номер датой изготовления и оригинальной отметкой ОТК, контрольно-измерительные приборы должны иметь заводскую первичную поверку (действующую на территории РФ), свидетельство об утверждении типа (на русском языке), методику поверки и руководство по эксплуатации (на русском языке)

3. На всю партию должна быть представлена заверенная копия сертификата соответствия и сертификат технического регламента таможенного союза.

Запрещена поставка оборудования: б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации); после капитального или восстановительного ремонта; восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

4. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

5. Для рассмотрения предложения на поставку должны быть предоставлены следующие документы: Сертификат соответствия, сертификат технического регламента таможенного союза, спецификация должна соответствовать маркировке согласно руководства по эксплуатации.

Согласовано:

Начальник ЦД

И.А. Филиппов

Нач. уч. КИПИА

В.В. Кейман

Вед. инженер УМПА
06.08.2017.

А.А. Баенков

И.О. Начальник

УМ - А

К.Т. Колесов